

保健福祉総務課長 様

市民総務課長

設計支援委員会結果報告書

平成15年7月開催の設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。

記

事業名（整備概要）	岡山市平福コミュニティハウス改造工事	
設計支援委員からの意見	具体化の結果・状況	
1階廊下の和室側、2階廊下に手すりを設置してほしい。	設置する。	
手すりの端に部屋名を示す点字のシールを貼付してほしい。各部屋の前にも点字で表示してほしい。また、トイレに男女の別が識別できるマークを設置してほしい。	手すりに点字を貼付する。その他については、今回は見送りたい。	
階段内側に手すりがあるが、階段室の外側にも手すりを設置してほしい。	予算の制約があり、今回は設置を見送りたい。	
エレベーターを設置してほしい。	予算等の制約があり、今回は設置を見送りたい。	
風除室からホールへ入るドアが観音開きであるが、引き違いドアに変更できないか。	このたびの改修工事は旧水道局南営業所建物の利用を原則としているため、変更できない。	
2階男女トイレ内の床段差を解消してほしい。	解消する。	
多目的トイレの便器、手洗いの位置を変更してほしい。	西壁中央付近で、座ったときに背中が直角になる位置に便器を設置する。便器の左隣りに、手洗い所を設置する。	
多目的トイレにベビーチェア、介護用ベンチシートを設置してほしい。	ベビーチェアを設置する予定である。	