

設計支援委員会結果報告書

平成16年7月設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。

記

<p>事業名 (整備概要)</p>	<p>民間生活関連施設(飲食店)スロープ改修工事 (出入り口のスロープを改修)</p>
<p>設計支援委員からの意見</p>	<p>具体化の結果・状況</p>
<ul style="list-style-type: none"> ・スロープ幅、勾配はこれでよい。 ・三分玉砂利はがたがたして(車椅子等で)あがりづらい。 ・植え込みのある部分の幅が狭いので、幅をもう少し広くしてほしい。 ・縁石が同じ色だと弱視の者にはわかりづらい。 ・施設が整備されていることの情報提供をお願いしたい。 ・点字メニューを作成してはどうか。 ・車椅子可等のステッカーはれるか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・極力小さいものにします。(写真有り) ・幅を広くすることは可能なので、そのように整備します。(写真有り) ・縁石は黒色にします。(写真有り) ・ホテル等にダイレクトメールを送付するなど検討します。 ・作成の時は協力をお願いしたい。 ・何らかの対策を考えます。(写真有り)



スロープは目の細かい玉砂利で作りました



縁石は黒色にし、ステッカーを貼りました