

保健福祉総務課長 様

障害福祉課  
課長 成本 美弥子

設計支援委員会結果報告書

平成16年8月設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。

記

|  |   |  |
|--|---|--|
| 事業名<br>(整備概要)  | 民間生活関連施設(デイサービスセンター(仮称))トイレ<br>改修工事、自動ドア・スロープ設置工事 |  |
| 設計支援委員からの意見  |   | 具体化の結果・状況  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・北側入り口のスロープが市道にかかっているが、担当課と協議は済ませているのか。また、北側は市道に面しているため安全面を考えると、入り口は西側一カ所でよいのでないか。</li><li>・スロープの長さが十分確保できるのか。また、勾配がきつくないか。</li><li>・手すりの方が便器より短いと使いにくい。</li><li>・事務所入り口の700mmだと車椅子が通れない。</li><li>・建物内は下履きか。</li></ul> |   | <ul style="list-style-type: none"><li>・西側に出入り口を設置することとし、安全面を考慮する。また、西側も市道に接しているため、土木管理課に申請して工事許可を取得する。</li><li>・出入り口を掘り下げ、スロープを建物内に延長することで、十分な長さで緩やかな勾配を確保したい。</li><li>・手すりより短い便器に変更する。</li><li>・スライド式から片開き式のドアに変更して車椅子が通れる幅を確保する。</li><li>・下履きを考えている。</li></ul> |