

設計支援委員会結果報告書

平成16年11月設計支援委員会に付議した下記の設備整備事業について、結果を報告します。

記

<p>事業名 (整備概要)</p>	<p>山陽本線妹尾駅エレベーター新設他</p>	
<p>設計支援委員からの意見</p>		<p>具体化の結果・状況</p>
<p>1 上りホーム1FのE Vのみ、E Vに向かって左側に操作盤をつけている。全部統一してE Vの右側に設置してほしい</p> <p>2 出札口の点字ブロックを斜めに整備せず、真直ぐ(L字で良いから)に設置してほしい。斜めだと、方向感覚が狂い易い。</p> <p>3 トイレ出入口に音声案内を整備してほしい。</p> <p>4 オストメイト洗浄器にシャワー設備をつけてほしい。</p> <p>5 多機能トイレのベビーベッドが出入口にあるので、出入りに支障するため位置を変えてほしい。</p> <p>6 多機能トイレのトイレトーパーは、左右とも手すりへ設置した方が使いやすい。</p>	<p>1 E V設置上問題がなければ統一したい。</p> <p>2 設置基準に照らし合わせて、問題がなければ、L字型に設置する。</p> <p>3 整備する方向で進める。</p> <p>4 計画設備で機能を満たしており、シャワー設備は設置しません。</p> <p>5 出入口のベビーベットは収納しないと中から出ることができないため、支障することがないと考えております。</p> <p>6 整備する方向で検討する。</p>	