

設計支援委員会結果報告書

平成19年2月設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。
記

<p>事業名 (整備概要)</p>	<p>岡山駅地区交通結節点改善事業 都市計画通路岡山駅東西連絡通路新設工事について (東口エレベーターについて)</p>
<p>設計支援委員からの意見</p>	<p>具体化の結果・状況</p>
<ul style="list-style-type: none"> ・ エレベーターのインジゲーター、案内板は、1階・地階が右側、2階が左側であるが統一できないか。 ・ 岡山駅は、点字誘導はあるものの、複雑で判りにくい。空港では床に矢印等を配置し、弱視者でも判りやすいが、岡山駅でもそのようにしてほしい。 ・ エレベーターが乗降階によりスルーの場合と回転が必要な場合があることから、この構造がエレベーターに乗る前にわかるよう案内をしてほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2階のインジゲーター、案内板を右側に変更し、各階ともに右側に統一します。 ・ 既設部分の障害者誘導施設は、当委員会に諮ったうえで施行しており、現状で供用済み部分の設備追加は難しい。 検討はするものの、床への表示は指針等もなく、課題部分を明確に示して提案していただければありがたい。 ・ 検討して、できた時点において当委員会に報告する。