

保守点検内容表

消防用設備点検等業務は次のとおりとする。

下記設備について、1年毎に機器点検を2回、機器・総合点検を1回行う。

【東区役所庁舎】消防法施行令別表第1 15項

区分	設備区分		種別等	単位	数量
消火設備	消火器	ABC粉末消火器	蓄圧式 10型	本	25
		ABC粉末消火器	蓄圧式 50型	本	2
	屋内消火栓設備	加圧送水装置	ポンプ方式ユニット型	組	1
		消火栓	易操作性1号消火栓	組	11
		表示灯		灯	11
		呼水装置	有効容量50ℓ	組	1
警報設備	自動火災報知設備	受信機	P型1級 26/40回線	面	1
		発信機	P型1級 屋内型	個	11
		発信機	P型1級 屋外型	個	4
		予備又は非常電源	NiCd DC24V 3.5AH	式	1
		感知器(差動式)	分布型・空気管式 2種	個	4
		感知器(差動式)	スポット型 2種	個	124
		感知器(定温式スポット型)	普通型 特種	個	6
		感知器(定温式スポット型)	普通型 1種	個	1
		感知器(定温式スポット型)	防水型 特種	個	11
		感知器(定温式スポット型)	防水型 1種	個	2
		煙感知器	光電式スポット型 2種 非蓄積	個	27
	放送設備	スピーカー	ホーン型(L級・3線式)	個	129
		カトリレー点検		ヶ所	1
避難設備	誘導灯	避難口誘導灯	B級	台	20
		通路誘導灯	B級	台	6
		階段通路誘導灯	階段踊場上部 階表示	台	4
		点滅装置		台	6
		誘導灯信号装置		台	1
	防災照明設備	非常灯	埋め込み式	個	190
防排烟設備	防排烟設備	感知器(煙感知器)	光学式(スポット型・3級)	個	7
		防火扉		枚	6

【東区役所立体駐車場】消防法施行令別表第1 13項イ

区分	設備区分		種別等	単位	数量
消火設備	消火器	移動式粉末消火器		本	10
		ABC粉末消火器	蓄圧式 10型	本	10
警報設備	自動火災報知設備	感知器(差動式)	スポット型 2種	個	30
	放送設備	スピーカー	ホーン型	個	17