水道 (2F) EHP 8 (P140)
共用 (1F) GHP 1 (P710)
区役所 (1F) GHP 2 (P1010)
共用 (1, 2F) GHP 3 (P450)
区防災対策 PAC 3 (P224) G回路
区役所 (2F) GHP 4 (P560)
水道 (2F) EHP 7 (P900)
共用 (3F) GHP 5 (P560)
区役所 (3F) GHP 6 (P1420)
区役所 (3F) EHP 6 (P560)
ｻｰﾊﾞｰ室 PAC 4 (P140)
ｻｰﾊﾞｰ室 PAC 4 (P140)
防災協議室 (2F) PAC 6 (P112) G回路
消防 (3F) EHP 5 (P560)
消防 (3F) EHP 4 (P900)
消防 (2F) EHP 3 (P900)
消防 (1F) EHP 2 (P224)
消防共用 EHP 1 (P560)

R階
3,700
4階
4,000
3階
4,000
2階
4,300
1階
300
GL

PAC 4 (P140) PAC 4 (P140)
サーバー室
タイマー運転による管理
※ PAC-4系統の計装は別図（制御計装図）参照

耐火キャップ 床用×10
リフレッシュ コーナー
GHP 5-1 x2 (P56)
健康管理室
GHP 5-3 (P45)
清掃員待機室
GHP 5-5 (P36)
３階廊下
GHP 5-2 x2 (P80)
３階廊下
GHP 5-4 x2 (P56)
女子更衣室２
GHP 6-4 (P36)
男子更衣室２
GHP 6-1 (P71)
相談室２
GHP 6-3 (P28)
執務室(3) 建設課
GHP 6-2 x5 (P80)
小会議室
GHP 6-2 (P80)
執務室(3) 維持管理課
GHP 6-2 x5 (P80)
執務室(3) 農林水産振興課
GHP 6-2 x5 (P80)
相談室３
GHP 6-3 (P28)
多目的ホール (北)
EHP 6-2 x2 (P90)
多目的ホール (中)
EHP 6-1 x2 (P80)
多目的ホール (南)
EHP 6-3 x2 (P112)
男子仮眠室
EHP 5-1 x5 (P112)
食堂兼 待機室
EHP 4-3 x2 (P112)
災害時待機室 兼研修室
EHP 4-1 x6 (P71)
女子仮眠室
EHP 4-4 (P36)
救急処置訓練室 集中管理は２階消防署執務室
EHP 4-2 x2 (P80)
ＥＶホール
EHP 1-2 x2 (P80)
３階廊下
EHP 1-4 (P36)
３階通路
EHP 1-3 (P28)
耐火キャップ 壁用
耐火キャップ 床用×4

自動交付機 PAC 7 (P40)
売店 PAC 5 (P40)
夜間窓口 PAC 1 (P40)
宿直室 PAC 2 (P45)
耐火キャップ 床用×6
２階廊下
GHP 3-2 x4 (P56)
選挙管理 委員会
GHP 4-3 (P90)
区防災対策 会議室
PAC 3 (P224) ﾀｲﾝ
区長室
GHP 4-2 (P71)
相談室１
GHP 4-4 (P28)
執務室(2) 総務・地域振興課
GHP 4-1 x6 (P56)
会議室２
EHP 7-1 (P56)
会議室１
EHP 7-3 (P112)
執務室 水道センター
EHP 7-2 x2 (P90) EHP 7-2 x4 (P90) MR 集中管理リモコン
ＯＡ コーナー
EHP 7-1 x2 (P56) X 1
男子休養室
EHP 8-2 (P45)
女子休養室
EHP 8-1 (P36)
更衣室２
EHP 7-1 (P56)
防災協議室
PAC 6 (P56) x2
署長室
EHP 3-2 (P56)
会議室３
EHP 3-2 (P56)
執務室 消防予防係
EHP 3-3 x4 (P71) MR 集中管理リモコン 電気総合盤に組込
執務室 消防救急係
EHP 3-4 x4 (P80)
女子更衣室１
EHP 3-1 (P22)
男子更衣室１
EHP 3-5 (P28)
２階廊下
EHP 1-5 (P45)
ＥＶホール
EHP 1-2 x2 (P80)
耐火キャップ 床用×2

自動交付機
PAC 7 (P40)
売店
PAC 5 (P40)
１階廊下
GHP 3-1 (P140)
夜間窓口
PAC 1 (P40)
宿直室
PAC 2 (P45) MR 集中管理リモコン
エントランスホール
GHP 1-1 x4 (P140)
受乳室
GHP 1-2 (P28)
更衣室１
GHP 2-3 (P28)
相談室 ・多目的室２
GHP 2-1 (P36)
執務室 税務課
GHP 2-2 x4 (P112)
執務室 市民保険年金課
GHP 2-2 x4 (P112)
多目的室１
GHP 2-4 (P36)
書庫兼作成室
GHP 2-4 (P36)
消防受付
EHP 2-4 (P28)
救急女子 仮眠室
EHP 2-4 (P28)
救急男子 仮眠室
EHP 2-1 (P56)
薬品資機材庫
EHP 2-2 (P45)
消毒室
EHP 2-3 (P56)
玄関ホール
EHP 1-1 (P56) EHP 1-1 (P56)

冷媒配管口径表		
記号	液管(φ)	ガス管(φ)
A	6.4	12.7
B	9.5	15.9
C	9.5	19.1
D	9.5	22.2
E	9.5	25.4
F	12.7	28.6
G	15.9	28.6
H	15.9	31.8
I	19.1	31.8
J	19.1	38.1

計装工事			
記号	名称	配線	備考
—//—	リモコン配線	EM-CEES 1.25㎟- 2C	
—//—	室内外渡り配線 （マルチ系統）	EM-CEES 1.25㎟- 2C	冷媒管に抱合せ配線とする
—///—	室内外渡り配線 （一般系統）	EM-CEES 2㎟- 3C	〃
- -//- -	集中管理リモコン配線	EM-CEES 1.25㎟- 2C	

施工にあたっては、採用ﾒｰｶｰ施工要領による。

配管系統図

完成図

凡例・特記事項

工事名	岡山市東区役所等庁舎新築に伴う機械設備工事					No. M-34 / 66
図面名	空調設備 配管系統図	縮尺	—			
岡山市市民局					平成２６年８月	
区政整進課	課長	担当課長	室長	主任・課員	設計担当者	

株式会社 木村建築設計事務所
岡山県知事登録第1486号
１級建築士登録第65709号 木村旭
〒700-0971 岡山市北区野田３丁目18番20号
TEL. 086-244-2611

承認	検図	製図