

令和 7 年度

査定者	精算者	設計者

## 委託数量総括表

履行期間 着手 令和 7 年 月 日  
完了 令和 7 年 10 月 20 日 契約後 日間

業務名 市立岡山後楽館中・高等学校ほか空調設備フロン漏えい定期点検業務委託

履行場所 岡山市北区南方一丁目3番15号地内 他

委託概要 フロン排出抑制法に基づく定期点検

・ 御津小学校	屋外機	1	台	屋内機	4	台
・ 西小学校	屋外機	1	台	屋内機	4	台
・ 岡山中央小学校	屋外機	1	台	屋内機	5	台
・ 大元小学校	屋外機	1	台	屋内機	8	台
・ 甲浦小学校	屋外機	1	台	屋内機	2	台
・ 御津中学校	屋外機	1	台	屋内機		台
・ 桑田中学校	屋外機	5	台	屋内機	36	台
・ 岡山後楽館	屋外機	22	台	屋内機	189	台

学校名 御津小学校

室外機 1 台

屋内機 4 台

一覧表へ

管理番号	室内機枝番	学校名	設置場所(部屋)	設置場所(棟-階)	設置完了日	電気ガス	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(メーカー・型番)
御津小03		御津小学校	マルチ	管理・特別・普通教室棟(1)-1階外		EHP	7.5	28.0	31.5		三相200V	R22	2000.3	日立	RAS-J280HPM
御津小03	-1	御津小学校	コンピューター室	北棟-2階				7.1	8.5	天カセ四方向	単相200V		1999.12	日立	RCI-J71K1
御津小03	-2	御津小学校	コンピューター室	北棟-2階				7.1	8.5	天カセ四方向	単相200V		1999.12	日立	RCI-J71K1
御津小03	-3	御津小学校	コンピューター室	北棟-2階				7.1	8.5	天カセ四方向	単相200V		1999.12	日立	RCI-J71K1
御津小03	-4	御津小学校	コンピューター室	北棟-2階				7.1	8.5	天カセ四方向	単相200V		1999.12	日立	RCI-J71K1

学校名 西小学校

室外機 1 台

屋内機 4 台

一覧表へ

管理番号	室内機枝番	学校名	設置場所(部屋)	設置場所(棟-階)	設置完了日	電気ガス	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(メーカー・型番)
西小17		西小学校	マルチ	管理・特別教室棟(38)-屋上		EHP	11.6	50.0	56.0		三相200V	R410A	2010.9	日立	RAS-AP500DS
西小17	-1	西小学校	多目的	管理・特別教室棟(38)-1			11.2	12.5	12.5	床置き	単相200V		2010.12	日立	RPV-AP112K
西小17	-2	西小学校	多目的	管理・特別教室棟(38)-1			11.2	12.5	12.5	床置き	単相200V		2010.12	日立	RPV-AP112K
西小17	-3	西小学校	多目的	管理・特別教室棟(38)-1			11.2	12.5	12.5	床置き	単相200V		2010.12	日立	RPV-AP112K
西小17	-4	西小学校	多目的	管理・特別教室棟(38)-1			11.2	12.5	12.5	床置き	単相200V		2010.12	日立	RPV-AP112K

学校名 岡山中央小学校

室外機 1 台

屋内機 5 台

一覧表へ

管理番号	室内機枝番	学校名	設置場所(部屋)	設置場所(棟-階)	設置完了日	電気ガス	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(メーカー・型番)
岡山中央小15		岡山中央小学校	マルチ	特別教室棟(2)-2階外		EHP	11.7	45.0	50.0		三相200V	R410A	2004.10	ダイキン	RSXYP450P
岡山中央小-1		岡山中央小学校	給食事務室	北棟-1階			2.8	3.2	天カセー方向	単相200V			2004.7	ダイキン	FXYP28M
岡山中央小-2		岡山中央小学校	給食休憩室	北棟-1階			4.5	5.0	天カセー方向	単相200V				ダイキン	FXYP45M
岡山中央小-3		岡山中央小学校	給食調理室	北棟-1階			11.2	12.5	ビルトイン	単相200V				ダイキン	FXSP112M
岡山中央小-4		岡山中央小学校	給食調理室	北棟-1階			11.2	12.5	ビルトイン	単相200V				ダイキン	FXSP112M
岡山中央小-5		岡山中央小学校	給食洗浄室	北棟-1階			14.0	16.0	ビルトイン	単相200V				ダイキン	FXSP140M

学校名 大元小学校

室外機 1 台

屋内機 8 台

一覧表へ

管理番号	室内機枝番	学校名	設置場所(部屋)	設置場所(棟-階)	設置完了日	電気ガス	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(メーカー・型番)
大元小18		大元小学校	マルチ	管理・特別・普通・給食室棟(1)-屋上		EHP	19.4	73.0	82.5		三相200V	R410A		日立	RAS-NP730FS1
大元小18	-1	大元小学校	多目的	南棟--4階				9.0	10.0	天力セ四方向	単相200V		2006.11	日立	RCI-NP90K1
大元小18	-2	大元小学校	多目的	南棟--4階				9.0	10.0	天力セ四方向	単相200V		2006.11	日立	RCI-NP90K1
大元小18	-3	大元小学校	多目的	南棟--4階				9.0	10.0	天力セ四方向	単相200V		2006.11	日立	RCI-NP90K1
大元小18	-4	大元小学校	多目的	南棟--4階				9.0	10.0	天力セ四方向	単相200V		2006.11	日立	RCI-NP90K1
大元小18	-5	大元小学校	多目的	南棟--4階				9.0	10.0	天力セ四方向	単相200V		2006.11	日立	RCI-NP90K1
大元小18	-6	大元小学校	多目的	南棟--4階				9.0	10.0	天力セ四方向	単相200V		2006.11	日立	RCI-NP90K1
大元小18	-7	大元小学校	多目的	南棟--4階				9.0	10.0	天力セ四方向	単相200V		2006.11	日立	RCI-NP90K1
大元小18	-8	大元小学校	多目的	南棟--4階				9.0	10.0	天力セ四方向	単相200V		2006.11	日立	RCI-NP90K1

学校名 甲浦小学校

室外機 1 台

屋内機 2 台

一覧表へ

管理番号	室内機枝番	学校名	設置場所(部屋)	設置場所(棟-階)	設置完了日	電気ガス	圧縮機出力(kW)	冷房(kW)	暖房(kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(メーカー・型番)
甲浦小10		甲浦小学校	ツイン	特別教室棟(15)-屋上		EHP	7.5	28.0			三相200V	R22		東芝	ROB-J2804LZ
甲浦小10	-1	甲浦小学校	図書室	特別教室棟(15)-2				14.0		天力セ四方向	単相200V		2001~	東芝	AIU-J1407H-1
甲浦小10	-2	甲浦小学校	図書館	特別教室棟(15)-2				14.0		天力セ四方向	単相200V		2001~	東芝	AIU-J1407H-1



学校名 桑田中学校

室外機 5 台

室内機 36 台

一覧表へ

管理番号	室内機枝番	学校名	設置場所(部屋)	設置場所(棟-階)	設置完了日	電気ガス	圧縮機出力(kW)	冷房(kW)	暖房(kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(メーカー・型番)
桑田中21		桑田中学校		南棟 6F屋上	H28	EHP	14.4	69.0	77.5		三相200V				
桑田中21	-1	桑田中学校	放送室	南棟 2F	H28			4.5	5.0	天力セ二方向	単相200V				
桑田中21	-2	桑田中学校	校長室	南棟 2F	H28			4.5	5.0	天力セ二方向	単相200V				
桑田中21	-3	桑田中学校	校長室	南棟 2F	H28			4.5	5.0	天力セ二方向	単相200V				
桑田中21	-4	桑田中学校	応接室	南棟 2F	H28			5.6	6.3	天力セ二方向	単相200V				
桑田中21	-5	桑田中学校	応接室	南棟 2F	H28			5.6	6.3	天力セ二方向	単相200V				
桑田中21	-6	桑田中学校	教育相談室	南棟 2F	H28			7.1	8.0	天力セ二方向	単相200V				
桑田中21	-7	桑田中学校	教育相談室	南棟 2F	H28			7.1	8.0	天力セ二方向	単相200V				
桑田中21	-8	桑田中学校	会議室	南棟 2F	H28			8.0	9.0	天力セ二方向	単相200V				
桑田中21	-9	桑田中学校	会議室	南棟 2F	H28			8.0	9.0	天力セ二方向	単相200V				
桑田中21	-10	桑田中学校	スタジオ	南棟 2F	H28			8.0	9.0	天力セ四方向	単相200V				
桑田中22		桑田中学校		南棟 6F屋上	H28	EHP	9.6	45.0	50.0		三相200V				
桑田中22	-1	桑田中学校	事務室	南棟 2F	H28			4.5	5.0	天力セ二方向	単相200V				
桑田中22	-2	桑田中学校	職員リラクソコーナー	南棟 2F	H28			4.5	5.0	天力セ二方向	単相200V				
桑田中22	-3	桑田中学校	職員室	南棟 2F	H28			7.1	8.0	天力セ二方向	単相200V				
桑田中22	-4	桑田中学校	職員室	南棟 2F	H28			7.1	8.0	天力セ二方向	単相200V				
桑田中22	-5	桑田中学校	職員室	南棟 2F	H28			7.1	8.0	天力セ二方向	単相200V				
桑田中22	-6	桑田中学校	職員室	南棟 2F	H28			7.1	8.0	天力セ二方向	単相200V				
桑田中22	-7	桑田中学校	職員室	南棟 2F	H28			7.1	8.0	天力セ二方向	単相200V				
桑田中22	-8	桑田中学校	職員室	南棟 2F	H28			7.1	8.0	天力セ二方向	単相200V				
桑田中23		桑田中学校		南棟 6F屋上	H28	EHP	8.5	40.0	45.0		三相200V				
桑田中23	-1	桑田中学校	司書室	南棟 2F	H28			4.5	5.0	天力セ二方向	単相200V				
桑田中23	-2	桑田中学校	図書室	南棟 2F	H28			7.1	8.0	天力セ四方向	単相200V				
桑田中23	-3	桑田中学校	図書室	南棟 2F	H28			7.1	8.0	天力セ四方向	単相200V				
桑田中23	-4	桑田中学校	図書室	南棟 2F	H28			7.1	8.0	天力セ四方向	単相200V				
桑田中23	-5	桑田中学校	図書室	南棟 2F	H28			7.1	8.0	天力セ四方向	単相200V				
桑田中24		桑田中学校		南棟 6F屋上	H28	EHP	12.4	56.0	63.0		三相200V				
桑田中24	-1	桑田中学校	第一音楽室	南棟 6F	H28			9.0	10.0	天力セ四方向	単相200V				
桑田中24	-2	桑田中学校	第一音楽室	南棟 6F	H28			9.0	10.0	天力セ四方向	単相200V				
桑田中24	-3	桑田中学校	第一音楽室	南棟 6F	H28			9.0	10.0	天力セ四方向	単相200V				
桑田中24	-4	桑田中学校	第二音楽室	南棟 6F	H28			9.0	10.0	天力セ四方向	単相200V				
桑田中24	-5	桑田中学校	第二音楽室	南棟 6F	H28			9.0	10.0	天力セ四方向	単相200V				
桑田中24	-6	桑田中学校	第二音楽室	南棟 6F	H28			9.0	10.0	天力セ四方向	単相200V				
桑田中25		桑田中学校		南棟 6F屋上	H28	EHP	10.7	50.0	56.0		三相200V				
桑田中25	-1	桑田中学校	多目的ホール	南棟 6F	H28			7.1	8.0	天力セ二方向	単相200V				
桑田中25	-2	桑田中学校	多目的ホール	南棟 6F	H28			7.1	8.0	天力セ二方向	単相200V				
桑田中25	-3	桑田中学校	多目的ホール	南棟 6F	H28			7.1	8.0	天力セ二方向	単相200V				
桑田中25	-4	桑田中学校	多目的ホール	南棟 6F	H28			7.1	8.0	天力セ二方向	単相200V				
桑田中25	-5	桑田中学校	多目的ホール	南棟 6F	H28			7.1	8.0	天力セ二方向	単相200V				
桑田中25	-6	桑田中学校	多目的ホール	南棟 6F	H28			7.1	8.0	天力セ二方向	単相200V				
桑田中25	-7	桑田中学校	多目的ホール	南棟 6F	H28			7.1	8.0	天力セ二方向	単相200V				

学校名 岡山後楽館中・高等学校

室外機 22 台

室内機 189 台

一覧表へ

管理番号	室内機枝番	学校名	設置場所(部屋)	設置場所(棟-階)	設置完了日	電気ガス	圧縮機出力(kW)	冷房(kW)	暖房(kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(メーカー・型番)
岡山後楽館01		岡山後楽館中	高等 マルチ	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968		EHP	28.5	118.0	132.0		三相200V	R410A	2011.11	日立	RAS-AP1180GS
岡山後楽館1-1		岡山後楽館中	高等職員室 南西	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館1-2		岡山後楽館中	高等職員室 南中央	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館1-3		岡山後楽館中	高等職員室	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				14	16.0	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP140K3
岡山後楽館1-4		岡山後楽館中	高等職員室	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				14	16.0	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP140K3
岡山後楽館1-5		岡山後楽館中	高等職員室 東中央	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				14	16.0	天カセ四方向	単相200V		2011.7	日立	RCI-AP140K3
岡山後楽館1-6		岡山後楽館中	高等職員室	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				14	16.0	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP140K3
岡山後楽館1-7		岡山後楽館中	高等職員室 北	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				14.0	16.0	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP140K3
岡山後楽館02		岡山後楽館中	高等 マルチ	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968		EHP	16.7	69.0	77.5		三相200V	R410A	2011.11	日立	RAS-AP690GS
岡山後楽館1-1		岡山後楽館中	高等高等部カウンセリング室	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				3.6	4.0	天カセ四方向	単相200V		2011	日立	RCI-AP36K3
岡山後楽館1-2		岡山後楽館中	高等高等部カウンセリング室	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				5.6	6.3	天カセ四方向	単相200V		2011	日立	RCI-AP56K3
岡山後楽館1-3		岡山後楽館中	高等中等部保健室	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				7.1	8.5	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP71K3
岡山後楽館1-4		岡山後楽館中	高等中等部保健室	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				7.1	8.5	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP71K3
岡山後楽館1-5		岡山後楽館中	高等高等部保健室	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				7.1	8.5	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP71K3
岡山後楽館1-6		岡山後楽館中	高等高等部保健室	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				7.1	8.5	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP71K3
岡山後楽館1-7		岡山後楽館中	高等事務室 北西	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				8.0	9.0	天カセ四方向	単相200V		2011.4	日立	RCI-AP80K3
岡山後楽館1-8		岡山後楽館中	高等事務室 南東	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				8.0	9.0	天カセ四方向	単相200V		2011.7	日立	RCI-AP80K3
岡山後楽館1-9		岡山後楽館中	高等中等部カウンセリング室	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				2.2	2.5	天カセ四方向	単相200V		2011	日立	RCI-AP22K3
岡山後楽館1-10		岡山後楽館中	高等中等部カウンセリング室	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				2.2	2.5	天カセ四方向	単相200V		2011	日立	RCI-AP22K3
岡山後楽館03		岡山後楽館中	高等 マルチ	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968		EHP	28.5	118.0	132.0		三相200V	R410A	2011.11	日立	RAS-AP1180GS
岡山後楽館1-1		岡山後楽館中	高等多目的ホール 北西	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館1-2		岡山後楽館中	高等多目的ホール	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館1-3		岡山後楽館中	高等多目的ホール	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館1-4		岡山後楽館中	高等多目的ホール	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館1-5		岡山後楽館中	高等多目的ホール	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館1-6		岡山後楽館中	高等多目的ホール	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館1-7		岡山後楽館中	高等多目的ホール	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館1-8		岡山後楽館中	高等多目的ホール	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館1-9		岡山後楽館中	高等多目的ホール	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館1-10		岡山後楽館中	高等多目的ホール	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館1-11		岡山後楽館中	高等購買	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				2.8	3.2	天カセ二方向	単相200V		2011	日立	RCID-AP28K
岡山後楽館04		岡山後楽館中	高等 マルチ	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968		EHP	26.1	107.0	119.5		三相200V	R410A	2011	日立	RAS-AP1070GS
岡山後楽館1-1		岡山後楽館中	高等応接室	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				7.1	8.0	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP71K3
岡山後楽館1-2		岡山後楽館中	高等男子職員更衣室	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館1-3		岡山後楽館中	高等小会議室	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				11.2	12.5	天カセ四方向	単相200V		2011.7	日立	RCI-AP112K3
岡山後楽館1-4		岡山後楽館中	高等女子職員更衣室	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				11.2	12.5	天カセ四方向	単相200V		2011.7	日立	RCI-AP112K3
岡山後楽館1-5		岡山後楽館中	高等会議室	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				14.0	16.0	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP140K3
岡山後楽館1-6		岡山後楽館中	高等会議室	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				14.0	16.0	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP140K3
岡山後楽館1-7		岡山後楽館中	高等ガイダンス室1	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				4.5	5.0	天カセ二方向	単相200V		2011	日立	RCID-AP45K
岡山後楽館1-8		岡山後楽館中	高等ガイダンス室2	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				4.5	5.0	天カセ二方向	単相200V		2011	日立	RCID-AP45K
岡山後楽館1-9		岡山後楽館中	高等印刷室	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				14.0	16.0	天カセ二方向	単相200V		2011.8	日立	RCID-AP140K
岡山後楽館05		岡山後楽館中	高等 マルチ	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968		EHP	29.6	124.0	138.0		三相200V	R410A	2011.11	日立	RAS-AP1240GS
岡山後楽館1-1		岡山後楽館中	高等コンピューター室1 (中学)	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				11.2	12.5	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP112K3
岡山後楽館1-2		岡山後楽館中	高等コンピューター室1 (中学)	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				11.2	12.5	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP112K3
岡山後楽館1-3		岡山後楽館中	高等コンピューター室1 (中学)	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				11.2	12.5	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP112K3
岡山後楽館1-4		岡山後楽館中	高等コンピューター室2 (高校)	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				14.0	16.0	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP140K3
岡山後楽館1-5		岡山後楽館中	高等コンピューター室2 (高校)	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				14.0	16.0	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP140K3
岡山後楽館1-6		岡山後楽館中	高等コンピューター室2 (高校)	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				14.0	16.0	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP140K3
岡山後楽館1-7		岡山後楽館中	高等コンピューター室3 (高校)	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				14.0	16.0	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP140K3
岡山後楽館1-8		岡山後楽館中	高等コンピューター室3 (高校)	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				14.0	16.0	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP140K3
岡山後楽館1-9		岡山後楽館中	高等コンピューター室3 (高校)	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				14.0	16.0	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP140K3
岡山後楽館06		岡山後楽館中	高等 マルチ	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968		EHP	26.1	107.0	119.5		三相200V	R410A	2011.11	日立	RAS-AP1070GS
岡山後楽館1-1		岡山後楽館中	高等理科室2	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				8.0	9.0	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP80K3
岡山後楽館1-2		岡山後楽館中	高等理科室2	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				8.0	9.0	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP80K3
岡山後楽館1-3		岡山後楽館中	高等理科室2	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				8.0	9.0	天カセ四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP80K3





管理番号	室内機枝番	学校名	設置場所(部屋)	設置場所(棟-階)	設置完了日	電気ガス	圧縮機出力(kW)	冷房(kW)	暖房(kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(メーカー・型番)
岡山後楽館-4		岡山後楽館中	高等地歴・公民教室51 1-8	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天井七四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館-5		岡山後楽館中	高等福祉教室51 1-5	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				14.0	16.0	天井七四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP140K3
岡山後楽館-6		岡山後楽館中	高等外国語教室51 1-6	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				14.0	16.0	天井七四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP140K3
岡山後楽館16		岡山後楽館中	高等 マルチ	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968		EHP	13.2	56.0	63.0		三相200V	R410A	2011.11	日立	RAS-AP560GS
岡山後楽館-1		岡山後楽館中	高等中講義室 北西	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				11.2	12.5	天井七四方向	単相200V		2011.7	日立	RCI-AP140K3
岡山後楽館-2		岡山後楽館中	高等中講義室 北東	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				11.2	12.5	天井七四方向	単相200V		2011.7	日立	RCI-AP140K3
岡山後楽館-3		岡山後楽館中	高等中講義室 南西	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				11.2	12.5	天井七四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP140K3
岡山後楽館-4		岡山後楽館中	高等中講義室 南東	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				11.2	12.5	天井七四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP140K3
岡山後楽館17		岡山後楽館中	高等 マルチ	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968		EHP	13.2	56.0	63.0		三相200V	R410A	2011.11	日立	RAS-AP560GS
岡山後楽館-1		岡山後楽館中	高等大講義室(壁)	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				22.4	25.0	床置き	三相200V		2011.9	日立	RPD-AP224KP
岡山後楽館-2		岡山後楽館中	高等大講義室(壁)	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				22.4	25.0	天井ダクト	単相200V		2011	日立	RPD-AP224KP
岡山後楽館18		岡山後楽館中	高等 マルチ	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968		EHP	13.2	56.0	63.0		三相200V	R410A	2011.11	日立	RAS-AP560GS
岡山後楽館-1		岡山後楽館中	高等大講義室(床)	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				28.0	22.0	床置き外調機	三相200V		2011.10	日立	RPWI-AP280KF1
岡山後楽館-2		岡山後楽館中	高等大講義室(床)	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				28.0	22.0	床置き外調機	三相200V		2011.10	日立	RPWI-AP280KF1
岡山後楽館19		岡山後楽館中	高等 マルチ	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968		EHP	23.2	96.0	108.0		三相200V	R410A	2011.11	日立	RAS-AP960GS
岡山後楽館-1		岡山後楽館中	高等国語教室61 2-1	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天井七四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館-2		岡山後楽館中	高等国語教室61 2-1	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天井七四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館-3		岡山後楽館中	高等数学教室61 2-2	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天井七四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館-4		岡山後楽館中	高等数学教室61 2-2	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天井七四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館-5		岡山後楽館中	高等多目的教室6	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天井七四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館-6		岡山後楽館中	高等多目的教室6	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天井七四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館-7		岡山後楽館中	高等数学教室62 2-3	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				14.0	16.0	天井七四方向	単相200V		2011.7	日立	RCI-AP140K3
岡山後楽館-8		岡山後楽館中	高等国語教室62 2-4	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				14.0	16.0	天井七四方向	単相200V		2011.7	日立	RCI-AP140K3
岡山後楽館20		岡山後楽館中	高等 マルチ	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968		EHP	17.8	73.0	82.5		三相200V	R410A	2011.11	日立	RAS-AP730GS
岡山後楽館:-1		岡山後楽館中	高等外国語教室62 2-7	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天井七四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館:-2		岡山後楽館中	高等外国語教室62 2-7	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天井七四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館:-3		岡山後楽館中	高等地歴・公民教室62 2-8	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天井七四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館:-4		岡山後楽館中	高等地歴・公民教室62 2-8	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天井七四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館:-5		岡山後楽館中	高等地歴・公民教室61 2-5	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				14.0	16.0	天井七四方向	単相200V		2011.7	日立	RCI-AP140K3
岡山後楽館:-6		岡山後楽館中	高等外国語教室61 2-6	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				14.0	16.0	天井七四方向	単相200V		2011.7	日立	RCI-AP140K3
岡山後楽館21		岡山後楽館中	高等 マルチ	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968		EHP	24.4	101.0	113.0		三相200V	R410A	2011	日立	RAS-AP1010GS
岡山後楽館:-1		岡山後楽館中	高等国語教室71 3-1	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天井七四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館:-2		岡山後楽館中	高等国語教室71 3-1	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天井七四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館:-3		岡山後楽館中	高等数学教室71 3-2	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天井七四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館:-4		岡山後楽館中	高等数学教室71 3-2	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天井七四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館:-5		岡山後楽館中	高等多目的教室7	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天井七四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館:-6		岡山後楽館中	高等多目的教室7	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天井七四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館:-7		岡山後楽館中	高等数学教室71 3-3	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				14.0	16.0	天井七四方向	単相200V		2011.7	日立	RCI-AP140K3
岡山後楽館:-8		岡山後楽館中	高等国語教室72 3-4	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				14.0	16.0	天井七四方向	単相200V		2011.7	日立	RCI-AP140K3
岡山後楽館22		岡山後楽館中	高等 マルチ	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968		EHP	19.0	80.0	90.0		三相200V	R410A	2011.11	日立	RAS-AP800GS
岡山後楽館:-1		岡山後楽館中	高等外国語教室71 3-7	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天井七四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館:-2		岡山後楽館中	高等外国語教室71 3-7	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天井七四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館:-3		岡山後楽館中	高等地歴・公民教室 72 3-8	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天井七四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館:-4		岡山後楽館中	高等地歴・公民教室72 3-8	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				9.0	10.0	天井七四方向	単相200V		2011.8	日立	RCI-AP90K3
岡山後楽館:-5		岡山後楽館中	高等地歴・公民教室71 3-5	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				14.0	16.0	天井七四方向	単相200V		2011.7	日立	RCI-AP140K3
岡山後楽館:-6		岡山後楽館中	高等外国語教室71 3-6	管理・特別・普通教室棟(17)- 40968				14.0	16.0	天井七四方向	単相200V		2011.7	日立	RCI-AP140K3