

別記様式第1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書				
年 月 日				
岡山市北消防署長 殿				
届 出 者				
住 所				
氏 名				
電話番号				
下記のとおり 消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3 の3 の規定に基づき報告します。				
記				
防火対象物	所 在 地	岡山市北区大供1 丁目7 番1 2 3 号		
	名 称	岡山市公用車立体駐車場		
	用 途	（ 13 ） 項 イ ・ （自動車車庫、駐車場）		
	規 模	地上 1 階	地下 階	延べ面積 1,365.07 m ²
消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等		消火器具、不活性ガス消火設備、誘導灯及び誘導標識		
点 検 資 格		消防設備業届出番号	第DE-1005号	届け出年月日
※受 付 欄		※経 過 欄		※備 考

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4 とすること。
2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3 に記入し、添付すること。
3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
4 ※印欄は、記入しないこと。

消 防 用 設 備 等 点 検 結 果 報 告 書

消防用設備等点検結果報告書で報告した防火対象物に貼付した
点検済票（ラベル）の貼付枚数を次のとおり報告します。

記

岡山県消防設備協会 点検業者登録番号 第 33- 1- 082 号

ラベルの種類	ラベル貼付枚数	備 考
消火器以外の 消防用設備等用	9	
消火器用	3	
ホース 耐圧試験済証		
連結送水管 耐圧試験済証		

別記様式第2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

（その1）

名 称	岡山市公用車立体駐車場		防 火 管 理 者		
所 在 地	岡山市北区大供1 丁目7 番1 2 3 号		点検実施 責 任 者	表示登録会員番号 33-1-082 株式会社日建 岡山県岡山市南区新保666-7	
点検種別	機器点検・総合点検・ （設備等設置維持計画 による点検）	点検年月日	令和7 年 5 月12日～ 7 年 5 月17日		
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者	
	判 定	不良内容			
消火器具	良・不良				
誘導灯及び誘導標識	良・不良				

備考 1 この川紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

消 防 用 設 備 点 検 結 果 総 括 表

(その1)

[illegible]

別記様式第3

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表

点 検 者					設 備 名	
住 所	岡山市南区新保666-7			氏 名		
社 名	株式会社 日 建			電 話 番 号		
資格		消防設備士				
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種	特 類	年 月 日	第 号		年 月	
甲・乙種	1 類	年 月 日	第 号		年 月	
甲・乙種	2 類	年 月 日	第 号		年 月	
甲・乙種	3 類	年 月 日	第 号		年 月	
(甲)・乙種	4 類	令和7年 3 月 21 日	第 00011 号	広島県	年 月	
甲・乙種	5 類	年 月 日	第 号		年 月	
乙 種	6 類	令和4年 4 月 01 日	第 00050 号	広島県	令和6年 9 月	
乙 種	7 類	年 月 日	第 号		年 月	
備 考						
資格		消防設備点検資格者				
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種		年 月 日	第 号	年 月 日		
第 1 種		令和5年 8 月 25 日	第 150501942 号	令和11年 3 月 31 日		
第 2 種		令和5年 9 月 5 日	第 250501683 号	令和11年 3 月 31 日		

点 検 者					設 備 名	
住 所				氏 名		
社 名				電 話 番 号		
資格		消防設備士				
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種	特 類	年 月 日	第 号		年 月	
甲・乙種	1 類	年 月 日	第 号		年 月	
甲・乙種	2 類	年 月 日	第 号		年 月	
甲・乙種	3 類	年 月 日	第 号		年 月	
甲・乙種	4 類	年 月 日	第 号		年 月	
甲・乙種	5 類	年 月 日	第 号		年 月	
乙 種	6 類	年 月 日	第 号		年 月	
乙 種	7 類	年 月 日	第 号		年 月	
備 考						
資格		消防設備点検資格者				
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種		年 月 日	第 号	年 月 日		
第 1 種		年 月 日	第 号	年 月 日		
第 2 種		年 月 日	第 号	年 月 日		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社(会社以外の法人に所属する場合は当該法人)に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第二種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。(第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。)

別記様式第3

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表

点 検 者						設 備 名
住 所	岡山市南区新保666 -7			氏 名		
社 名	株式会社 日建			電話番号		
資格		消防設備士				二酸化炭素消火設備
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種	特 類	年 月 日				
甲 種	1 類	S59年11月 4日	00032	岐阜県	R5年1月	
甲・乙種	2 類	年 月 日				
甲 種	3 類	H5年11月 1日	00001	岡山県	R5年1月	
甲 種	4 類	S57年10月28日	00024	岐阜県	R6年10月	
甲・乙種	5 類	年 月 日				
乙 種	6 類	S58年11月 4日	00021	岐阜県	R5年1月	
乙 種	7 類	年 月 日				
備考						
資格		消防設備点検資格者				
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種		年 月 日				
第 1 種		年 月 日				
第 2 種		R4年 9月28日	240500227	R10年3月31日		

点 検 者						設 備 名
住 所				氏 名		
社 名				電話番号		
資格		消防設備士				
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種	特 類	年 月 日				
甲・乙種	1 類	年 月 日				
甲・乙種	2 類	年 月 日				
甲・乙種	3 類	年 月 日				
甲・乙種	4 類	年 月 日				
甲・乙種	5 類	年 月 日				
乙 種	6 類	年 月 日				
乙 種	7 類	年 月 日				
備考						
資格		消防設備点検資格者				
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種		年 月 日				
第 1 種		年 月 日				
第 2 種		年 月 日				

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
- 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社(会社以外の法人に所属する場合は当該法人)に所属する場合に、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
- 資格の欄には、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習年月、有効期限を記載すること。
- 該導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第41条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。(第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。)

消 火 器 具 点 検 票													
名 称		岡山市公用車立体駐車場						防 火 管理者					
所 在		岡山市北区大供1 丁目7 番1 2 3 号						立会者					
点検種別		機 器 点 検				点検年月日		令和7 年 5 月1 2 日～ 7 年 5 月1 7 日					
点 検 者		氏名				点 検 者 所属会社		社名					
								株式会社 日 建					
								住所 岡山市南区新保666-7					
点 検 項 目		点 検 結 果						判 定		不 良 内 容		措 置 内 容	
		消 火 器 の 種 別											
		A	B	C	D	E	F						
機 器 点 検													
設 置 状 況	設 置 場 所	○						○					
	設 置 間 隔	○						○					
	適 応 性	○						○					
	耐 震 措 置	／						／					
表 示 ・ 標 識		○						○					
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○						○					
	安 全 栓 の 封	○						○					
	安 全 栓	○						○					
	使用済みの表示装置	／						／					
	押し金具・レバー等	○						○					
	キ ャ ッ プ	○						○					
	ホ ー ス	○						○					
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○						○					
	指 示 圧 力 計	○						○					
	圧 力 調 整 器	／						／					
	安 全 弁	／						／					
	保 持 装 置	／						／					
	車 輪 (車 載 式)	／						／					
ガス導入管(車載式)	／						／						

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第1

消火器具（その2）

消火器の内 部等・機能	本・体内容筒器等	本 体 容 器	/						/		
		内 筒 等	/						/		
		液 面 表 示	/						/		
		消薬性	状	/					/		
			消 火 薬 剤 量	/					/		
	加 圧 用 ガ ス 容 器		/					/			
		カ ッ タ ー ・ 押 し 金 具	/					/			
	ホ ー ス	/					/				
	開閉式ノズル・切替式ノズル	/					/				
	指 示 圧 力 計	/					/				
	使用済みの表示装置	/					/				
	圧 力 調 整 器	/					/				
	安 全 弁 ・ 減 圧 孔 (排 圧 栓 を 含 む 。)	/					/				
	粉 上 り 防 止 用 封 板	/					/				
	パ ッ キ ン	/					/				
	サイホン管・ガス導入管	/					/				
	ろ 過 網	/					/				
	放 射 能 力	/					/				
消 火 器 の 耐 圧 性 能		/					/				
簡易消火用具	外 形	/	/	/	/	/	/				
	水 量 等	/	/	/	/	/	/				
備 考	A B C 粉末消火器（蓄圧式） 1 0 型 3 本（2023年製×3本） ※製造年より5年を経過していないため、外観点検のみ実施。										
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名		機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名		
	秤量計(2)	SM-1		大和製衡							
	秤量計(3)	SD-20		大和製衡							

器 種 名	設 置 数	点 検 数	合 格 数	要 修 理 数	廃 棄 数
外形					
ABC粉末消火器	3	3	3		

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

名称(岡山市公用車立体駐車場) 消 火 器 設 置 一 覧 表

[illegible]

別記様式第6

(その1)

不活性ガス(二酸化炭素、窒素、IG55、IG541)消火設備点検票				(区画名 立体駐車場) (設備方式 全域 局所・移動)	
名 称 岡山市公用車立体駐車場				防 火 管 理 者	
所 在 岡山市北区大供1丁目7番123号				立 会 者	
点検種別 <u>機器</u> 総合		点 検 年 月 日		令和7年5月12日～17日	
氏名		社名			
点検者		株式会社 日建			
		住所			
		岡山市南区新保666-7			
点 検 項 目			点 検 結 果	措置内容	
種別・容量等の内容			判定	不良内容	
機 器			点	検	
消火剤貯蔵容器等	高圧式	局 外 囲 の 状 況	82.5% × 55kg	○	2020年交換
	容器弁	表示・標識		○	
		※ 消 火 剤	CO2 55kg × 20 本	○	
		外 形	よ-070号 2019.01月	○	
		安全装置		○	
		安全装置		○	
	容器弁	外 形		○	
		開放装置		○	
		電気式		○	
		ガス圧式		○	
		消 火 剤 量	kg	○	
	低圧式	液 面 計 ・ 圧 力 計		○	
		圧力警報装置・安全装置等		○	
		自 動 冷 凍 機		○	
		放 出 弁		○	
放 出 弁			○		
起動ガス容器	放 出 弁		○		
	開放装置		○		
	バルブ		○		
	連結管・集合管		○		
	起 動 用 外 形	CO2	○		
起動用ガス容器等	※ ガ ス 量	1kg × 4 本	○		
	容 器 弁	よ-027号 2019.06月	○		
	外 形		○		
	安全装置		○		
	容 器 弁		○		
容器開放装置	外 形		○		
	電気式		○		
手動式	手 動 式		○		
			○		

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

不活性ガス消火設備(その2)

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第6

不活性ガス消火設備(その3)

配管等	管・管継手	○	
	支持金具・つり金具	○	
	閉止弁外形機能	○	
配管の安全装置等	安全装置	○	
	破壊板	○	
	消火剤等排出措置	○	
	圧力上昇防止措置	/	
	放出表示灯	○	
噴射ヘッド	外形	○	
	放射障害	○	
防護区画	区画変更等	○	
	外形	○	
	開口部等の自動閉鎖装置	○	
	開口部等の自動閉鎖装置	/	
防護区画に隣接する部分の保安措置	設定範囲	/	
	消火剤排出措置	/	
	放出表示灯	/	
	外形	/	
	音響警報	/	
	音声警報	/	
	注意銘板	/	
非常電源(内蔵型)	外形	○	Ni-cd 3.5Ah
	表示	○	R3年4月
	端子電圧	○	24 V
	切替装置	○	
	充電装置	○	
	結線接続	○	
ホース等	周囲の状況	/	
	格納箱	/	
	ホーススリール	/	m
	ホーススリール	/	
	ノズル	/	
	ノズル開閉弁	/	
	表示灯・標識(移動式)	/	
耐震措置		○	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第6

不活性ガス消火設備(その4)

		総	合	点	検
全域放出方式・局所放出方式 移動式	警報装置			／	
	遅延装置	30	秒	／	
	開口部の自動閉鎖装置等			／	
	起動装置・選択弁			／	
	配管・配管接続部			／	
	放出表示灯			／	
	局所放出方式			／	
	警報装置			／	
	起動装置・選択弁			／	
	配管・配管接続部			／	
移動式	ノズル開閉弁			／	
	ホース・ホース接続部			／	
備考					
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名型式校正年月日製造者名
	メガー	3213-22	R2. 12	横河電機	
	デジタルマルチメーター	753102	R2. 12	横河電機	
	レベルメーター	HLM808	R2. 12	秀平電機	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第6

不活性ガス消火設備(その5)

番号	容器番号	二酸化炭素の場合			その他の消火剤		点検年月日及び容器表面温度			
		全質量	空質量	消火剤量	消火剤量	充てん 圧力 (20℃)	20℃			
		(kg)	(kg)	(kg)	(ml)	(Mpa)	℃	℃	℃	℃
		貯 蔵 容 器					点検時の消火剤量(kg)又は容器内圧力(Mpa)			
										容器弁製造 年月日
1	FZD34482	130.8	75.8	55			55			2008.01
2	FZD81401	131.5	76.5	55			55			2019.01
3	FZD81398	131.6	76.6	55			55			2019.01
4	FZD81413	131.7	76.7	55			55			2019.01
5	FZD81397	132.1	77.1	55			55			2019.01
6	FZD81400	131.4	76.4	55			55			2019.01
7	FZD81399	131.4	76.4	55			55			2019.01
8	FZD81396	130.3	75.3	55			55			2019.01
9	FZD81404	131.6	76.6	55			55			2019.01
10	FZD81412	131.2	76.2	55			55			2019.01
11	FZD81408	131.8	76.8	55			55			2019.01
12	FZD81407	131.5	76.5	55			55			2019.01
13	FZD81410	131.6	76.6	55			55			2019.01
14	FZD81411	131.8	76.8	55			55			2019.01
15	FZD81405	131.3	76.3	55			55			2019.01
16	FZD81409	131.4	76.4	55			55			2019.01
17	FZD81406	131.4	76.4	55			55			2019.01
18	FZD81414	130.7	75.7	55			55			2019.01
19	FZD81403	131.1	76.1	55			55			2019.01
20	FZD81402	131.6	76.6	55			55			2019.01

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

別記様式第6

不活性ガス消火設備(その5)

[illegible]

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

自動火災報知設備(その4)

警戒区域		感知器												*地区音響装置	点検結果	
番号 No.	名称	差動式			定温式		熱線式	*煙式								
		*分布型			スポット型	スポット型				分離型						
		空気管式	熱電対式	熱半導体式		イオン式		光電式	イオン化アナログ式	光電アナログ式	光電式	光電アナログ式				
							非蓄積	蓄積	非蓄積	蓄積			非蓄積	蓄積		
1	立駐1号機	4														○
2	立駐2号機	4														○
3	立駐3号機	4														○
4	立駐4号機	4														○

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入すること。
- 3 *印のあるもので不良のものは、(その6)に機器ごとの点検結果を記入すること。
- 4 点検結果欄は正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し措置内容は備考に記入すること。
- 5 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

自動火災報知設備(その6)

警 戒 区 域		種 別	製 造 番 号	差 動 式 分 布 型										定 温 式 線 型 感 知 器		煙 感 知 器	音 響 装 置	措 置 内 容
番 号 No.	名 称			空 気 管 式					熱 対 作 回 路 抵 抗		電 式 回 路 抵 抗		熱 半 導 体 回 路 抵 抗					
				空 気 管 長 m	送 気 動 作 cc 秒	繼 続 時 間 秒	水 高 H ／ 2 mm	流 通 時 間 秒	動 作 回 路 抵 抗 mV Ω	動 作 回 路 抵 抗 mV Ω	動 作 回 路 抵 抗 mV Ω	動 作 回 路 抵 抗 mV Ω	動 作 回 路 抵 抗 mV Ω	動 作 回 路 抵 抗 mV Ω				
															度 濃 度			
	立駐1号	3	30019	95	3	4	25											
	立駐1号	3	30020	100	3	6	25											
	立駐1号	2	170147	95	1.5	6	24											
	立駐1号	2	170150	100	1.5	4	26											
	立駐2号	3	30016	95	3	6	26											
	立駐2号	3	30017	100	3	4	27											
	立駐2号	2	170148	95	1.5	6	27											
	立駐2号	2	170149	100	1.5	4	17											
	立駐3号	3	30073	95	3	6	20											
	立駐3号	3	30074	100	3	5	25											
	立駐3号	2	130046	95	1.5	5	28											
	立駐3号	2	130047	100	1.5	4	27											
	立駐4号	3	30071	95	3	4	27											
合 計																		
備 考																		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 措置欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 3 種別又は製造番号が示されないものは、記入しないこと。

警 戒 区 域		種 別	製 造 番 号	差 動 式 分 布 型												定 温 式 線 型		煙 感 知 器	音 響 裝 置	措 置 内 容
番 号 No.	名 称			空 氣 管 式						熱 對 作	電 式 回 路 抵 抗	熱 體 作 回 路 抵 抗	半 導 式 回 路 抵 抗	感 知 型 回 路 抵 抗	絕 緣 抵 抗	度 濃 度	壓 力			
				空 氣 管 長 m	送 氣 量 cc	作 動 秒	繼 統 秒	水 高 H / mm	流 通 秒											
	立駐4号	3	30072	100	3	6	27													
	立駐4号	2	130048	95	1.5	4	26													
	立駐4号	2	130049	100	1.5	4	27													
備 考																				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 措置欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
3 種別又は製造番号が示されないものは、記入しないこと。

誘導灯及び誘導標識点検票									
名 称		岡山市公用車立体駐車場					防 火 管理者		
所 在		岡山市北区大供1丁目7番123号					立会者		
点検種別		機 器		点検年月日		令和7年 5月12日～ 7年 5月17日			
点 検 者		氏名		点 検 者 所属会社		社名 株式会社 日 建			
						住所 岡山市南区新保666-7			
点 検 項 目			点 検 結 果					措 置 内 容	
			種 別 ・ 容 量 等		の 内 容		判定		不 良 内 容
			避 難 口	通 路	客 席				
機 器 点 検									
誘 導	外箱・表示面	種 類			/	○			
		視認障害等			/	○			
		外 形			/	○			
		表 示			/	○			
	非 常 電 源 (内蔵型)	外 形			/	○			
		表 示			/	○			
		機 能			/	○			
	光 源				/	○			
	点 検 ス イ ッ チ				/	○			
	ヒ ュ ー ズ 類				/	○			
結 線 接 続				/	○				
灯 号 装 置 等	信 号	外 形	/	/	/	/			
	結 線 接 続		/	/	/	/			
		機 能	/	/	/	/			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4 とすること。

2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第16

誘導灯及び誘導標識点検票(その2)

誘導標識	外 形		／	／	／	／		
	視 認 障 害 等		／	／	／	／		
	採 光 又 は 照 明		／	／	／	／		
	※ 表 示 面 の 輝 度		／	／	／	／		
	※ 設 置 場 所 の 照 度		／	／	／	／		
	※※ ヒ ュ ー ズ 類		／	／	／	／		
	※※ 結 線 接 続		／	／	／	／		
備 考	※※※非常電源	外 形	／	／	／	／		
		表 示	／	／	／	／		
		機 能	／	／	／	／		
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名
	照度計(1)	3284-10		横河電機	回路計(1)	KEM030		共立電気計器

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第2号）第5第3号(5)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
 - 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
 - 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

誘導灯設置一覧表

(設置階 1 階)

設 置 場 所	避難口誘導灯			通路誘導灯			廊下通路灯			誘導標識	
	A 級	B 級	C 級	A 級	B 級	C 級	A 級	B 級	C 級	避難口	通路
1 号機			1								
2 号機			1								
3 号機			1								
4 号機			1								
合 計			4								

備

考

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4 とすること。