

別記様式第1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書				
年 月 日				
岡山市北消防署長 殿				
届 出 者				
住 所				
氏 名				
電話番号				
下記のとおり 消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3 の3 の規定に基づき報告します。				
記				
防火対象物	所 在 地	岡山市北区大供1 丁目7 番1 2 3 号		
	名 称	岡山市公用車立体駐車場		
	用 途	（ 13 ） 項 イ ・ （自動車車庫、駐車場）		
	規 模	地上 1 階	地下 階	延べ面積 1,365.07 m ²
消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等		消火器具、不活性ガス消火設備、誘導灯及び誘導標識		
点 検 資 格		消防設備業届出番号	第DE-1005号	届け出年月日
※受 付 欄		※経 過 欄		※備 考

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4 とすること。
2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3 に記入し、添付すること。
3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
4 ※印欄は、記入しないこと。

消 防 用 設 備 等 点 検 結 果 報 告 書

消防用設備等点検結果報告書で報告した防火対象物に貼付した
点検済票（ラベル）の貼付枚数を次のとおり報告します。

記

岡山県消防設備協会 点検業者登録番号 第 33- 1- 082 号

ラベルの種類	ラベル貼付枚数	備 考
消火器以外の 消防用設備等用	9	
消火器用	3	
ホース 耐圧試験済証		
連結送水管 耐圧試験済証		

別記様式第2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

（その1）

名 称	岡山市公用車立体駐車場		防 火 管 理 者		
所 在 地	岡山市北区大供1 丁目7 番1 2 3 号		点検実施 責 任 者	表示登録会員番号 33-1-082 株式会社日建 岡山県岡山市南区新保666-7	
点検種別	機器点検、総合点検 （設備等設置維持計画 による点検）	点検年月日	令和6 年1 1 月 2 日～ 6 年1 1 月1 1 日		
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者	
	判 定	不良内容			
消火器具	○良・不良				
誘導灯及び誘導標識	○良・不良				

備考 1 この川紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

名 称	岡山市公用車立体駐車場		防 火 者		
所 在 地	岡山市北区大供1丁目1番1号		点検実施責任者	表示登録会員番号 33-1-082 株式会社日建 岡山県岡山市南区新保 666-7	
点検種別	機器点検 <u>総合点検</u> （設備等設置維持計画による点検）	点検年月日	令和6年11月2日～6年11月11日		
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者	
	判 定	不良内容			
二酸化炭素消火設備	良・ <u>不良</u>	別記様式第6 (その4)備考参照			
	良・不良				
	良・不良				
	良・不良				
	良・不良				
	良・不良				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表

点 検 者					設 備 名	
住 所	岡山市南区新保666-7			氏 名	消火器具 誘導灯及び誘導標識	
社 名	株式会社 日 建			電 話 番 号		
資格		消防設備士				
種類等	交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月		
甲 種 特 類	年 月 日	第 号		年 月		
甲・乙種 1 類	年 月 日	第 号		年 月		
甲・乙種 2 類	年 月 日	第 号		年 月		
甲・乙種 3 類	年 月 日	第 号		年 月		
甲・乙種 4 類	年 月 日	第 号		年 月		
甲・乙種 5 類	年 月 日	第 号		年 月		
乙 種 6 類	令和4年 04 月 01 日	第 00050 号	広島県	令和6 年 9 月		
乙 種 7 類	年 月 日	第 号		年 月		
備 考						
資格		消防設備点検資格者				
種類等	交付年月日	交付番号	有効期限			
特 種	年 月 日	第 号	年 月 日			
第 1 種	令和5年 8 月 25 日	第 150501942 号	令和11年 3 月 31 日			
第 2 種	令和5年 9 月 5 日	第 250501683 号	令和11年 3 月 31 日			

点 検 者					設 備 名	
住 所				氏 名		
社 名				電 話 番 号		
資格		消防設備士				
種類等	交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月		
甲 種 特 類	年 月 日	第 号		年 月		
甲・乙種 1 類	年 月 日	第 号		年 月		
甲・乙種 2 類	年 月 日	第 号		年 月		
甲・乙種 3 類	年 月 日	第 号		年 月		
甲・乙種 4 類	年 月 日	第 号		年 月		
甲・乙種 5 類	年 月 日	第 号		年 月		
乙 種 6 類	年 月 日	第 号		年 月		
乙 種 7 類	年 月 日	第 号		年 月		
備 考						
資格		消防設備点検資格者				
種類等	交付年月日	交付番号	有効期限			
特 種	年 月 日	第 号	年 月 日			
第 1 種	年 月 日	第 号	年 月 日			
第 2 種	年 月 日	第 号	年 月 日			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社(会社以外の法人に所属する場合は当該法人)に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第二種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。(第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。)

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表

点 検 者						設 備 名
住 所	岡山県岡山市南区新保666-7			氏 名		
社 名	株式会社日建			電 話 番 号		
資 格		消防設備士				二酸化炭素消火設備 配線
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種	特 類	年 月 日	第 号		年 月	
(甲) 乙種	1 類	S59年 11月 4日	第 00032号	岐阜県	R5 年 1月	
甲・乙種	2 類	年 月 日	第 号		年 月	
(甲) 乙種	3 類	H5年 11月 1日	第 00001号	岡山県	R5 年 1月	
(甲) 乙種	4 類	S57年 10月 28日	第 00024号	岡山県	R6 年 10月	
甲・乙種	5 類	年 月 日	第 号		年 月	
乙 種	6 類	S58年 11月 4日	第 00021号	岐阜県	R5 年 1月	
乙 種	7 類	年 月 日	第 号		年 月	
備 考						
資 格		消防設備点検資格者				
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種		年 月 日	第 号	年 月 日		
第 1 種		年 月 日	第 号	年 月 日		
(第 2 種)		R4年 9月 28日	第 240500227号	R10 年 3月 31日		

点 検 者						設 備 名
住 所				氏 名		
社 名				電 話 番 号		
資 格		消防設備士				
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種	特 類	年 月 日	第 号		年 月	
甲・乙種	1 類	年 月 日	第 号		年 月	
甲・乙種	2 類	年 月 日	第 号		年 月	
甲・乙種	3 類	年 月 日	第 号		年 月	
甲・乙種	4 類	年 月 日	第 号		年 月	
甲・乙種	5 類	年 月 日	第 号		年 月	
乙 種	6 類	年 月 日	第 号		年 月	
乙 種	7 類	年 月 日	第 号		年 月	
備 考						
資 格		消防設備点検資格者				
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種		年 月 日	第 号	年 月 日		
第 1 種		年 月 日	第 号	年 月 日		
第 2 種		年 月 日	第 号	年 月 日		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

消 火 器 具 点 検 票													
名 称		岡山市公用車立体駐車場						防 火 管理 者					
所 在		岡山市北区大供1 丁目7 番1 2 3 号						立 会 者					
点検種別		機 器 点 検				点検年月日		令和6 年1 1 月 2 日～ 6 年1 1 月1 1 日					
点 検 者		氏名				点 検 者 所属会社		社名					
								株式会社 日 建					
								住所 岡山市南区新保666-7					
点 検 項 目		点 検 結 果						判 定		不 良 内 容		措 置 内 容	
		消 火 器 の 種 別											
		A	B	C	D	E	F						
機 器 点 検													
設 置 状 況	設 置 場 所	○						○					
	設 置 間 隔	○						○					
	適 応 性	○						○					
	耐 震 措 置	/						/					
表 示 ・ 標 識		○						○					
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○						○					
	安 全 栓 の 封	○						○					
	安 全 栓	○						○					
	使用済みの表示装置	/						/					
	押し金具・レバー等	○						○					
	キ ャ ッ プ	○						○					
	ホ ー ス	○						○					
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○						○					
	指 示 圧 力 計	○						○					
	圧 力 調 整 器	/						/					
	安 全 弁	/						/					
	保 持 装 置	/						/					
	車 輪 (車 載 式)	/						/					
ガス導入管(車載式)	/						/						

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第1

消火器具（その2）

消火器の内 部等・機能	本・体内容筒器等	本体容器	/						/		
		内筒等	/						/		
		液面表示	/						/		
	消薬火剤	性状	/						/		
		消火薬剤量	/						/		
	加圧用ガス容器	/						/			
	カッター・押し金具	/						/			
	ホース	/						/			
	開閉式ノズル・切替式ノズル	/						/			
	指示圧力計	/						/			
	使用済みの表示装置	/						/			
	圧力調整器	/						/			
	安全弁・減圧孔（排圧栓を含む。）	/						/			
	粉上り防止用封板	/						/			
	パッキン	/						/			
	サイホン管・ガス導入管	/						/			
	ろ過網	/						/			
	放射能力	/						/			
消火器の耐圧性能		/						/			
簡易消火用具	外形	/	/	/	/	/	/	/			
	水量等	/	/	/	/	/	/	/			
備考	ABC 粉末消火器（蓄圧式） 10 型 3 本（2023年製×3本） ※製造年より5年を経過していないため、外観点検のみ実施。										
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名			
	秤量計(2)	SM-1		大和製衡							
	秤量計(3)	SD-20		大和製衡							

器 種 名	設 置 数	点 検 数	合 格 数	要 修 理 数	廃 棄 数
外形					
ABC粉末消火器	3	3	3		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

名称(岡山市公用車立体駐車場) 消 火 器 設 置 一 覧 表

[illegible]

不活性ガス(二酸化炭素)窒素、G-55、G-541) 消火設備点検票(区画名: 立体駐車場) (設備方式: 全域) 局所・移動)											
名 称	岡山市公用車立体駐車場						防 火 管 理 者				
所 在	岡山県岡山市北区大供1丁目7番123号						立 会 者				
点検種別	機器 総合		点検年月日	令和6年11月 2日～ 6年11月11日							
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名 株式会社日建							
				住所 岡山県岡山市南区新保 666-7							
点 検 項 目			点 検 結 果					措 置 内 容			
			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容					判 定 不 良 内 容			
機 器 点 検											
消 火 剤 貯 蔵 容 器 等	消 火 容 器	周 围 の 状 況						○			
		外 形		82.5 L × 55 kg				○			
		表 示 ・ 標 識						○			
	高 圧 式	※ 消 火 剤 量		CO ₂ 55 kg × 20 本				○			
		容 器 弁	外 形	よ-070号 2019.01月				○			
			安 全 性					○	2020年交換		
		安全装置	外 形					○			
			安 全 性					○			
		容 器 弁 開放装置	外 形					○			
			電 気 式					/			
			ガ ス 圧 式					○			
		低 圧 式	消 火 剤 量						kg	/	
			液 面 計 ・ 圧 力 計						/		
	圧 力 警 報 装 置 ・ 安 全 装 置 等						/				
	自 動 冷 凍 機						/				
	放 出 弁						/				
	放 出 弁 開放装置		外 形					/			
			電 気 式					/			
		ガ ス 圧 式					/				
	バ ル ブ 類						/				
連 結 管 ・ 集 合 管						○					
起 動 用 ガ ス 容 器 等	起 動 用 ガ ス 容 器	外 形	CO ₂				○				
		表 示					○				
	※ ガ ス 量		1 kg × 4 本				○				
	容 器 弁	外 形	よ-027号 2019.06月				○				
		安 全 性					○	2020年交換			
	安全装置	外 形					○				
		安 全 性					○				
	容 器 弁 開放装置	外 形					○				
		電 気 式					○				
	手 動 式						/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第 6

不活性ガス消火設備（その 2）

選 択 弁	本 体	外 形		○		
		表 示		○		
		機 能		○		
	開 放 装 置	外 形		○		
		電 気 式		○		
ガ ス 圧 式			○			
操作管・逆止弁	外 形		○			
	機 能		○			
標 識			○			
起 動 装 置	手 動 式 起 動 装 置	周 囲 の 状 況		○		
		操 作 箱		○		
		表 示		○		
		電 源 表 示 灯		○		
		音響警報起動用スイッチ		○		
		放出用・非常停止用スイッチ		○		
		表 示 灯		○		
		保 護 カ バ ー		○		
	自 動 式 装 置	火 災 感 知 装 置	専用 兼用	○		
		自動・手動切替装置		○		
		自動・手動切替表示灯		○		
		AND回路制御機能		○		
	緊 急 停 止 装 置		○			
	警 報 装 置	外 形		○		
		音 響 警 報		○		
音 声 警 報			○			
制 御 盤	周 囲 の 状 況		○			
		外 形		○		
		表 示		○		
		電 圧 計	2 4 V	○		
	開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類		○			
		ヒ ュ ー ズ 類	3 A	○		
		継 電 器		○		
		表 示 灯		○		
	結 線 接 続	接 地		○		
		遅 延 装 置	3 0 秒	○		
		自 動 ・ 手 動 切 替 機 能		○		
		放 出 制 御 機 能		○		
制 御 盤 用 音 響 警 報 装 置			○			
予 備 品 等			○			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 6

不活性ガス 消火設備 (その 3)

配管等	管・管継手			○			
	支持金具・つり金具			○			
	閉止弁	外形		○			
		機能		○			
配管の安全装置等	安全装置			○			
	破壊板			○			
消火剤等排出措置				○			
圧力上昇防止措置				/			
放出表示灯				○			
噴射ヘッド	外形			○			
	放射障害			○			
防護区画	区画変更等			○			
	開口部の自動閉鎖装置	外形		○			
		電気で作動するもの		×	(その 4)備考参照		
		ガス圧で作動するもの		/			
防る 護部 区分 画の に保 安措 置す	設定範囲			/			
	保安措置	消火剤排出措置		/			
		放出表示灯		/			
		警報装置	外形		/		
			音響警報		/		
			音声警報		/		
注意銘板		/					
非常電源 (内蔵型)	外形	N i - c d 3.5 A h		○			
	表示	R 3 年 4 月		○			
	端子電圧	24 V		○			
	切替装置			○			
	充電装置			○			
	結線接続			○			
ホース等	周囲の状況			/			
	格納箱			/			
	ホース		m	/			
	ホースリール			/			
	ノズル			/			
ノズル開閉弁				/			
表示灯・標識(移動式)				/			
耐震措置				○			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

不活性ガス消火設備（その5）

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。

不活性ガス消火設備（その5）

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

警 戒 区 域		感 知 器												※ 地 区 音 響 装 置	※ 発 信 機	点 検 結 果			
番 号 №	名 称	差 動 式		定 温 式		熱 ア ナ ロ グ 式 ス ポ ット 型	※ 煙 式												
		※ 空 気 管 式	分 布 型		ス ポ ット 型		ス ポ ット 型	※ 感 知 線 型	ス ポ ッ ト 型				分 離 型						
			熱 電 対 式	熱 半 導 体 式					イ オ ン 化 式	光 電 式	イ オ ン 化 ア ナ ロ グ 式	光 電 ア ナ ロ グ 式	光 電 式				光 電 ア ナ ロ グ 式		
							非 蓄 積	蓄 積	非 蓄 積	蓄 積		光 電 ア ナ ロ グ 式	非 蓄 積	蓄 積					
1	立 駐 1 号 機	4																○	
2	立 駐 2 号 機	4																○	
3	立 駐 3 号 機	4																○	
4	立 駐 4 号 機	4																○	
合 計		16																	
備 考																			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入すること。
- 3 ※印のあるもので不良のものは、（その7）に機器ごとの点検結果を記入すること。
- 4 点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際指置した内容は備考欄に記入すること。
- 5 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

警戒区域		種 別	製 造 番 号	差 動 式 分 布 型										定温式 感知線 型		煙 感 知 器 感 度 濃 度	音 響 装 置 音 圧	措置内容		
番 号 No	名 称			空 気 管 式					熱 電 対 式		熱半導 体 式		回 路 抵 抗	回 路 抵 抗	回 路 抵 抗				絶 縁 抵 抗	
				空 気 管 長	送 気	作 動	継 続	水 高 H / 2	流 通	作 動	回 路 抵 抗	作 動								回 路 抵 抗
	立駐1号機	3	30019	95	3	4	25													
	立駐1号機	3	30020	100	3	6	25													
	立駐1号機	2	170147	95	1.5	6	24													
	立駐1号機	2	170150	100	1.5	4	26													
	立駐2号機	3	30016	95	3	6	26													
	立駐2号機	3	30017	100	3	4	27													
	立駐2号機	2	170148	95	1.5	6	27													
	立駐2号機	2	170149	100	1.5	4	17													
	立駐3号機	3	30073	95	3	6	20													
	立駐3号機	3	30074	100	3	5	25													
	立駐3号機	2	130046	95	1.5	5	28													
	立駐3号機	2	130047	100	1.5	4	27													
	立駐4号機	3	30071	95	3	4	27													
	立駐4号機	3	30072	100	3	6	27													
	立駐4号機	2	130048	95	1.5	4	26													
	立駐4号機	2	130049	100	1.5	4	27													
備考																				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 措置欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 3 種別又は製造番号が示されていないものは、記入しないこと。

別記様式第26

配線点検票（設備名 二酸化炭素 消火設備）									
名 称	岡山市公用車立体駐車場							防火 管理者	
所 在	岡山県岡山市北区大供1丁目7番123号							立会者	
点検種別	総 合		点検年月日	令和6年11月2日～ 6年11月11日					
点 検 者	氏名		点 検 者 所属会社	社名 株式会社日建					
				住所 岡山県岡山市南区新保 666-7					
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容			
総 合 点 検									
専 用 回 路					○				
開 閉 器 ・ 遮 断 器					○				
ヒ ュ ー ズ 類					○				
絶 縁 抵 抗	常用 10 M Ω 非常 10 M Ω				○				
耐 熱 保 護					○				
備 考									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	
	メガー	3213-22	R 2.1 2	横河電機(株)					
	デジタル マルチメーター	753102	R 2.1 2	横河電機(株)					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導灯及び誘導標識点検票										
名 称		岡山市公用車立体駐車場					防 火 管理者			
所 在		岡山市北区大供1丁目7番123号					立会者			
点検種別		機 器		点検年月日		令和6年11月2日～6年11月11日				
点 検 者		氏名		点 検 者 所属会社		社名 株式会社 日 建				
						住所 岡山市南区新保666-7				
点 検 項 目			点 検 結 果					措 置 内 容		
			種 別 ・ 容 量 等		の 内 容		判定			不 良 内 容
			避 難 口	通 路	客 席					
機 器 点 検										
誘 導 灯	外箱・表示面	種 類			/	○				
		視認障害等			/	○				
		外 形			/	○				
		表 示			/	○				
	非 常 電 源 (内蔵型)	外 形			/	○				
		表 示			/	○				
		機 能			/	○				
	光 源				/	○				
	点 検 ス イ ッ チ				/	○				
	ヒ ュ ー ズ 類				/	○				
	結 線 接 続				/	○				
	信 号 装 置 等	外 形	/	/	/	/				
結 線 接 続		/	/	/	/					
機 能		/	/	/	/					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第16

誘導灯及び誘導標識点検票(その2)

誘導標識	外 形		／	／	／	／		
	視 認 障 害 等		／	／	／	／		
	採 光 又 は 照 明		／	／	／	／		
	※ 表 示 面 の 輝 度		／	／	／	／		
	※ 設 置 場 所 の 照 度		／	／	／	／		
	※※ ヒ ュ ー ズ 類		／	／	／	／		
	※※ 結 線 接 続		／	／	／	／		
備 考	※※※非常電源	外 形	／	／	／	／		
		表 示	／	／	／	／		
		機 能	／	／	／	／		
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名
	照度計(1)	3284-10		横河電機	回路計(1)	KEM030		共立電気計器

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第2号）第5第3号(5)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
 - 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
 - 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

誘導灯設置一覧表

(設置階 1 階)

設 置 場 所	避難口誘導灯			通路誘導灯			廊下通路灯			誘導標識	
	A 級	B 級	C 級	A 級	B 級	C 級	A 級	B 級	C 級	避難口	通路
1 号機			1								
2 号機			1								
3 号機			1								
4 号機			1								
合 計			4								

備

考

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4 とすること。

別記様式第26

配 線 点 検 票 (設 備 名 誘導灯及び誘導標識)									
名 称		岡山市公用車立体駐車場					防 火 管 理 者		
所 在		岡山市北区大供1 丁目7 番1 2 3 号					立 会 者		
点検種別		総 合		点検年月日 令和6 年 1 1 月 2 日～ 6 年 1 1 月 1 1 日					
点 検 者		氏名		点 検 者 社名 株式会社 日 建					
				所 属 会 社 住所 岡山市南区新保666-7					
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容	
				種別・容量等の内容		判 定			
総 合 点 検									
専 用 回 路					○				
開 閉 器 ・ 遮 断 器					○				
ヒ ュ ー ズ 類					○				
絶 縁 抵 抗				常用 MΩ 非常 20 MΩ	○				
耐 熱 保 護					／				
備 考	1 号機 F B 4 2 P - 2 0 A								
	2 号機 F B 4 2 P - 2 0 A								
	3 号機 F B 4 2 P - 2 0 A								
	4 号機 F B 4 2 P - 2 0 A								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	
	絶縁抵抗計(1)	2406E		横河電機					
	回路計(1)	KEM030		共立電気計器					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。