違反公表対象物一覧

令和7年4月24日現在

【北消防署管内】

防火対象物の名称	所在地	違反の内容
池田ビル	岡山市北区本町9番13号	自動火災報知設備未設置(防火対象物全体) 屋内消火栓設備未設置(防火対象物全体)
パン・ドール	岡山市北区磨屋町8番26号	自動火災報知設備未設置(防火対象物2階部分)
すし亀・焼鳥とりや	岡山市北区駅前町一丁目10番29号	自動火災報知設備未設置(防火対象物全体)

【西消防署管内(吉備中央町の区域を含みます。)】

防火対象物の名称	所在地	違反の内容
現在、掲載はありません。		

【中消防署管内】

防火対象物の名称	所在地	違反の内容
現在、掲載はありません。		

【東消防署管内】

防火対象物の名称	所在地	違反の内容
住宅型有料老人ホーム アイ・ケアホーム金岡(母屋・東棟)	岡山市東区金岡東町一丁目15番43号	スプリンクラー設備未設置(防火対象物全体)

【南消防署管内】

防火対象物の名称	所在地	違反の内容
現在、掲載はありません。		