

平成24年度 市有施設におけるアスベスト使用状況調査の結果について

(環境局環境保全課)

本市では、市有施設を対象に、平成17年～20年度に、第1次～4次のアスベスト調査を実施し、調査結果を公表するとともに、吹付けアスベストの使用が確認された施設については、飛散防止対策を実施してきました。しかし、解体予定の旧金川病院について石綿障害予防規則に基づき事前調査を実施したところ、平成24年3月に吹付けアスベストの使用が確認されました。このことを受けて、10月16日から市有施設について吹付けアスベストの使用状況を改めて調査した結果は、次のとおりです。

1 調査対象施設

市が管理している建築物数 2928棟

なお、教育委員会で管理する学校園等は除いています。

2 調査方法

過去の調査において見落としがあったことを踏まえ、特に下記の事項に留意しながら、各施設管理者が、設計図書等による使用の有無の確認、施工者等への問い合わせ、現場での目視調査及び目視等で確認できない場合は、建築材料の分析調査等を行い、吹付けアスベストの使用の有無を確認しました。

1. 報告内容について漏れや未確認の施設がないかを再調査すること
2. 特に吹付けアスベストの使用された可能性が高いボイラー室、電気室、ブロワー室、排水機場については、厳重な点検を行うこと
3. 吹付けアスベストに「アスベスト含有吹付けロックウール」、「アスベスト含有パーミキュライト吹付け材」、「アスベスト含有パーライト吹付け材」も含まれることに留意すること

3 吹付けアスベストの使用が判明した施設

旧金川病院も含め7棟（第4次調査で判明していた紙工浄水場を除く。）から吹付けアスベストの使用が確認されました。

(吹付けアスベスト使用建築物の一覧は別紙のとおり。)

いずれの施設においても、飛散は確認されていません。

4 今後の対応

アスベストの飛散は確認されていませんが、市有施設の一層の安心・安全を確保するため、「岡山市アスベスト対策基本方針」に基づき、吹付けアスベストの使用が確認された施設の対策を実施します。

吹付けアスベスト使用判明建築物一覧

平成24年度分

公表日	施設・棟名	吹付け場所	対策の状況
H21.2.4	紙工浄水場	発電機室	立入禁止 除去予定
H24.10.5	旧金川病院	ボイラー室(天井)	H24.10に除去済
H24.11.12	市民病院	発電機室(天井)	H24.11に除去済
H24.11.19	旧中消防署	階段室(天井)	H25.1に除去済
H24.11.27	本庁舎	地下1階南・北機械室(天井)	H25.3に除去済
H24.12.6	旧吉備荘給水施設	天井・壁	使用禁止
H25.2.1	本庁舎・議場	地下1階西階段・7階大会議室・ 傍聴者ロビー(傍聴席への階段含む)(天井)	H25.2封じ込め措 置済
H25.2.27	旭西排水センター管理棟	便所・湯沸室・更衣室・風呂・ 脱衣室・台所(天井)	H25.3に除去済

平成24年度建築物におけるアスベスト使用状況調査結果集計表

H25年3月現在

局室／主管課	建築物数	吹付けの有無			石綿の含有		
		あり	不明	なし	あり	不明	なし
政策局	1	0	0	1	0	0	0
行政改革推進室	0	0	0	0	0	0	0
安全安心ネットワーク推進室	79	3	0	76	0	0	3
ESD最終年会合準備室	0	0	0	0	0	0	0
総務局	16	2	0	14	1	0	1
財政局	0	0	0	0	0	0	0
市民局	41	8	0	33	0	0	8
北区役所	279	11	0	268	0	0	11
東区役所	437	2	0	435	0	0	2
中区役所	79	2	0	77	0	0	2
南区役所	94	3	0	91	0	0	3
保健福祉局	215	74	0	141	1	0	73
環境局	90	13	0	77	0	0	13
経済局	162	7	0	155	0	0	7
都市整備局	836	20	0	816	0	0	20
下水道局	108	26	0	82	0	0	26
消防局	205	4	0	201	0	0	4
会計管理室	0	0	0	0	0	0	0
教育委員会事務局	6	5	0	1	0	0	5
水道局	249	33	0	216	1	0	32
病院局	8	1	0	7	0	0	1
議会事務局	0	0	0	0	0	0	0
選挙管理委員会事務局	0	0	0	0	0	0	0
監査事務局	0	0	0	0	0	0	0
人事委員会事務局	0	0	0	0	0	0	0
農業委員会事務局	0	0	0	0	0	0	0
市場事業部	23	3	0	20	0	0	3
合 計	2928	217	0	2711	3	0	214

※現在までに除去等対策実施済み施設については、石綿の含有なしとしています。