

保健福祉企画総務課長 様

安全・安心ネットワーク推進室長 北山 兼久

設計支援委員会結果報告書

平成 2 1 年 6 月設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	岡山市立岡山後楽館中・高等学校新築工事(体育館棟)	
設計支援委員からの意見	具体化の結果・状況	
<p>コミュニティハウスの身体障害者用駐車場の位置が一番奥ではなく、出入口に近いほうがよい。</p> <p>和室の段差が、210mmとなっているが、中途半端な高さではないか。400mm～450mm程度あれば、車椅子での移乗がしやすい。</p> <p>玄関脇のベンチの横に縦の手すりが欲しい。</p> <p>建物の中に入ってからの誘導ブロック、警告ブロックがない。各室の出入口などには警告ブロックが欲しい。</p> <p>オストメイト対応トイレの設置、ベビシートからユニバーサルシートへの変更を前向きに検討して欲しい。</p>	<p>ご指摘のとおり、身体障害者用駐車場の位置は、出入口に近い場所に変更します。</p> <p>地元と協議した結果、段差をなしにします。</p> <p>ご指摘のとおり、縦の手すりを設置します。</p> <p>検討した結果、現状の設計通りとします。ただし、地域での積極的な声かけ等ソフト面での対応を地元をお願いします。</p> <p>検討した結果、現状の設計通りとします。</p>	

設計支援委員からの意見	具体化の結果・状況
<p data-bbox="236 297 796 376">正門から体育館入口までの誘導ブロックが欲しい。</p> <p data-bbox="236 488 796 622">体育館内の階段等に点字シールがあるのに、エレベータ操作盤前にはないので警告ブロックが欲しい。</p>	<p data-bbox="874 297 1388 432">来訪者が最初に訪問する校舎棟1階の事務室までの誘導ブロックを設置しています。そこからは職員が案内します。</p> <p data-bbox="842 488 1388 577">ご指摘のとおりエレベータ操作盤前に警告ブロックを設置します。</p>