

保健福祉企画総務課長 様

福祉援護課長

設計支援委員会結果報告書

平成 2 2 年 1 月設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	岡山市中区福祉事務所新築工事	
	設計支援委員からの意見	具体化の結果・状況
	(1 F) 玄関のスロープが上がったところのドアが外開きになっているので、危険ではないですか。	職員が退館する時の最終出口として使う予定で、避難路としても使用するので内開きにはできませんが、日中は使用しないように徹底します。
	(1 F) スロープをポーチからU字で上げれば勾配がゆるくなって良いのではないですか。	U字スロープはスペースが取りにくいいため形状はそのままとし、勾配を基準値の 1/12 から 1/15 へ変更します。
	(1 F) 建物出入口、風除室出入口の点字ブロックはそれぞれ 4 枚あるが、2 枚で十分ではないか。	必要枚数の見直しを検討します。
	(1 F) 建物に入ってきて、どのパターンのトイレがどこにあるのか、一目で分かるようにしてほしい。	案内板内で検討します。
	(1 F) 市民サービスコーナー内には点字ブロックがあるが、福祉事務所の中には無いので、設置してほしい。	設置します。

設計支援委員からの意見	具体化の結果・状況
(1 F) 湯沸室は非常時の出口としては 適当ではないと思います。	1階の福祉事務所内の東側に新たに避難出口を設けるとともに、2階の避難設備についても検討します。
(1 F) 2階から1階へ階段を降りたところからもう少し先まで手摺を取り付けてほしいです。	施設整備マニュアルに従い取り付けます。
(2 F) 誘導が途中で切れると視覚障害者には分からなくなります。2階では社協へ行くのに廊下で途切れています。	可能な限り点字ブロックと手摺により途切れないように努めます。
(2 F) 2階のトイレにはベビーシートがありませんね。	2階では授乳室を利用させていただくことを想定しています。
(2 F) 2階の階段の降り口に車椅子転落防止用の柵が付けられませんか。車止めの曲がったポールみたいなもの。	建築基準法に定められた階段の有効幅(2階からの階段降り口部分)が確保できなくなり、避難上支障となるため、設置は困難です。
(1, 2 F) 手摺にも確認できる案内がほしい。	手摺の端には行き先を示す点字表示を取り付けます。
(1, 2 F) 多目的トイレの洗浄ボタンは緊急通報とは離してほしい。勝手に流れるのは、視覚障害者には何が起こったか把握できにくくて困ります。	洗浄ボタンと呼出ボタンは「公共トイレJIS」の規格を踏まえた位置に設置します。
(1, 2 F) 一般トイレの個室の中にも緊急通報設備を洗浄ボタンとは離して設置してもらいたいです。	設置が可能かどうか必要度を含めて検討します。
(1, 2 F) 一般トイレにも手摺があるといいです。	設置します。

設計支援委員からの意見	具体化の結果・状況
<p>(1,2 F) 子ども用トイレはありますか。</p> <p>(1,2 F) 多目的トイレについて、脊椎損傷の人には片方が壁となっているのは使いにくいです。角を背にして作ると使い易いですが、手摺が使いにくくなりますね。1階の多目的トイレのシートがあるところを、角を背にして作ってもらいたい。また、左半身麻痺の人と右半身麻痺の人では使いやすいトイレが違います。</p> <p>(1,2 F) ユニバーサルデザインを取り入れるなどモデルとなるような施設にしてはどうか。点字ブロックをすべて設けるとか、総合案内を設けて音声案内してもらえとか。</p> <p>(全体) 一般トイレへも点字ブロックで誘導して総合案内板で説明してほしい。</p> <p>(全体) ロビーに市民ボランティアがいて、案内できるようなシステム作りが大事なのではないか。</p> <p>(全体) 非常時には音だけではなく聴覚障害者にも分かるようにフラッシュ装置を設置してほしい。</p> <p>(その他) 県道西側のバス停から横断歩道を渡るの、音式信号機、点字ブロックが無く危険だと思う。</p>	<p>子ども専用のトイレはありませんが、子どもも利用できる高さの小便器を設置します。</p> <p>2階の多目的トイレは角に背が来るようにし、1階とレイアウトを変更するなどして、できるだけ多様な障害に対応できるトイレの設置に努めます。</p> <p>1階は音声案内を設置します。2階は点字ブロックを増やします。2階へは1階から職員が案内をする、2階から職員が迎えを行うといった方法で対応を検討します。</p> <p>トイレまでは手すり誘導します。</p> <p>1階2階とも、来館者に対しては職員ができるだけ対応することを考えています。2階については、社協等の事務所から階段・エレベーター付近が見えるようにし、来館者をすぐ確認できるようにします。</p> <p>設置が可能かどうか必要度を含めて検討します。</p> <p>信号機は警察、横断歩道の点字ブロックは道路部局と協力して整備に向けて努力していきたい。</p>