

保健福祉企画総務課長 様

消防局消防企画総務課長

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の  
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、平成22年6月2日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

<p>事業名 (整備概要)</p>	<p>(仮称)岡山市新中消防署・水防センター新築工事</p>	
<p>設計支援委員からの意見</p>		<p>具体化の結果・状況</p>
<p><b>(全体)</b> 消防署までのアクセスを検討し、どこから案内したいのか、どこから誘導したいのかを考えてほしい。 また、バスは通っていないので、消防署までの安全を確保の上、誘導を行ってほしい。  北側の駐車場の利用方法は。  <b>(案内サイン)</b> サイン周囲の壁面の色、サインの高さ、サインの色は決まっているのですか。  各サインにルビをうってほしい。  案内板は階ごと、部屋の用途別に色分けしてほしい。また、迷ってもどの階にいるのわかるようにしてほしい。</p>		<p>敷地内歩道より、案内するよう考えています。  北側の駐車場は国土交通省の今在家河川防災ステーションの駐車場ではありますが、消防署の来客用として利用できるようお願いしています。 詳細な内容は工事施工時に決定していく予定です。  読みにくい文字にはルビをうつようにします。 対応します。</p>

設計支援委員からの意見	具体化の結果・状況
サインはわかりやすい色にしてほしい。	対応します。
サインの高さについて ・ 1 . 2 m ~ 1 . 4 mの高さで目の前に 点字があるように	対応します。
点字ブロックの正面に案内板を設置して ほしい。	対応します。
<b>(注意喚起用・誘導用床材)</b>	
障害者が施設へ入ろうとすると、障害者 駐車場の車に当たってあぶないので、歩 道等からの点字誘導が必要です。	敷地内歩道から玄関ポーチまで駐車場を かわして点字誘導します。
1 階の受付で人的対応が可能ならば点 字誘導は最低限でよいです。	わかりました。
2 階、3 階の多目的トイレへの点字誘導 をしてほしい。	人的誘導で対応したいと思います。
3 階防災研修室が地元の人も使用するな ら、EV前から防災研修室までの点字誘導 をしてほしい。	検討します。
木片チップ等の柔らかくてやさしい点字 ブロックを使用してほしい。	外部は重量車両が通るので無理ですが、 なるべく柔らかい材料で検討します。
安全ルートを確保した上で点字ブロック 等の誘導をしてほしい。	対応します。
<b>(多目的便所)</b>	
多目的便所の手すりは全て左側につい ているが、右側に手すりのあるトイレも 必要では。	検討します。
オストメイトが1階に設置されているが、 2、3階の方がよいのでは	今在家河川防災ステーション及び南側 河川広場へ来られた人の利用を考慮し、 1階に設置することとしています。

設計支援委員からの意見	具体化の結果・状況
1 階多目的便所の便器は斜めに設置できないか	レイアウト上無理です。
2 階多目的便所は便器前の手洗いの関係で車椅子対応としては狭いのでは	検討します。
3 階多目的便所はホールからダイレクトに利用できないか。	入口の位置を変更することは、各部屋の配置の点から困難です。
ベビーシート等の設置を考えると	ベビーチェアの設置で検討します。
ユニバーサルシートの設置を検討しては。	レイアウト上無理です。
多目的便所には呼び出しボタンはついてますか	各便所に2箇所設置しています。
<b>(障害者用駐車場)</b> 斜めに計画されていて、障害者用駐車場と防災ステーションの出入り口に段差があると駐車しにくい。	段差がないように計画します。
駐車スペースが消防署と平行になるように設置出来ないか。	消防車両等の出入り口を除き、玄関に近い位置ということで現在の位置を計画しています。
<b>(階段)</b> 階段の両側に手すりが設置できないか。	内側のみで2段で計画しています。
<b>(その他)</b> 1 階受付のインターホンは聴覚障害の人が行ったときにも職員がわかるのですか。	モニター付インターホンを計画しています。
2 階で視覚障害の人が迷った際に誤って入ると危険な部屋がありますか。	ありません。
エレベーターに音声案内は付いていますか。	付いています。

設計支援委員からの意見	具体化の結果・状況
<p data-bbox="212 293 379 331"><b>(別途整備)</b></p> <p data-bbox="233 342 785 427">2階河川防災展示ホールの映像施設の字幕表示(大きく)等の検討をしてほしい。</p>	<p data-bbox="842 342 1385 427">別途、プロポーザルで作成する予定ですが、ご意見を反映させたいと思います。</p>