

保健福祉企画総務課長 様

区政推進課長 眞茅 純一

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、平成22年9月24日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	(仮称)福浜地域センター新築工事	
委員からの意見	具体化の結果・状況	
<p>駐車場の台数が少ないのでは。 入り口に音声誘導装置、インターホン等を設置して欲しい。 休憩スペースを設けて欲しい。 スロープの勾配は1/15にして欲しい。 カウンターの形状、色調を各窓口で揃えてパターン化したらどうか。 点字ブロックの整備をしてほしい。 公共交通機関のアクセスを検討して欲しい。 聴覚障害者のために音だけでなく、フラッシュ、電光掲示板等の整備をして欲しい。 スロープに屋根をつけて欲しい。 公民館の既存多目的トイレをオストメイト対応に改修して欲しい。 地域センターにトイレを設置して欲しい。 車椅子対応駐車場の台数・位置について検討して欲しい。</p>	<p>近隣に駐車場を確保する予定です。 検討します。</p> <p>公民館の施設で対応を検討します。 対応します。 検討します。</p> <p>できる範囲で対応します。 検討します。</p> <p>検討します。</p> <p>検討します。 検討します。</p> <p>公民館のトイレを共用する計画です。 検討します。</p>	

<p>通路、カウンター部分の照明を明るくして欲しい。</p> <p>公民館改修部分の通路幅は十分な幅がありますか。</p> <p>ローカウンターに杖を立てかけられるように、工夫をして欲しい。</p> <p>ローカウンターの位置は車椅子利用者にとって使いやすい所にして欲しい。</p> <p>自転車置き場はどうなりますか。</p> <p>記載台の位置は視覚障害者の障害とならない所にして欲しい。</p>	<p>対応します。</p> <p>車椅子と歩行者がすれ違える幅を計画しています。</p> <p>検討します。</p> <p>検討します。</p> <p>敷地西側に現在と同規模以上の駐輪場を設置します。</p> <p>対応します。</p>
--	--