

保健福祉企画総務課長 様

区政推進課長 眞茅 純一

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、平成22年10月29日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

<p>事業名 (整備概要)</p>	<p>(仮称)富山地域センター新築工事</p>	
<p>委員からの意見</p>	<p>具体化の結果・状況</p>	
<p>トイレはありますか？場所はどこになりますか？</p> <p>事務室内の床材は滑りにくいものにしてください。</p> <p>建物入口に庇はありますか？</p> <p>スロープの床はどうなりますか？幅、手摺りなどの詳細はどうなっていますか？</p> <p>(天満屋ハピータウンの) 工事中の安全面について配慮してください。</p> <p>ローカウンターはどのようなものを考えていますか？</p> <p>レイアウトについて、ローカウンター側に通路はありませんが、車椅子利用者への対応はどうなりますか？</p> <p>床の段差はありませんか？</p>	<p>天満屋ハピータウン店舗内便所の利用を考えていますが、定休日などに備えて、車椅子対応仮設便所を設置します。場所は建物南側の予定です。ホール部分はタイルカーペットとします。</p> <p>入口及びスロープ上部に庇を設置します。</p> <p>床については防滑仕様のシートを張ります。その他は未定ですが、なるべく基準に沿ったものとします。交通整理員等を配置し、安全面には十分配慮します。</p> <p>車椅子対応の既製品を設置します。</p> <p>ローカウンター側にも通路を設けます。</p> <p>出入口の建具にわずかな段差はありますが、その他はありません。</p>	

出入口部分の階段踊り場について、手摺りなどの転落防止はありませんか？

車椅子利用者用の駐車場はどうなりますか？

歩行者の通る範囲を分かり易くしてください。

仮設ということであれば、人員の増強をお願いしたい。

工事騒音があると視覚障害者にとっては周囲の状況を把握しにくく、非常に危険だと思います。障害者の利用にあたって、電話で事前に連絡することで、敷地内での誘導や補助など、職員の方に対応をお願いしたい。

階段は2方向に計画しています。手摺りについては検討します。

既存のスペースに加え、建物入り口付近にも設置予定です。

バリケードなどで対応します。

22年度中は操南連絡所の人員で対応しますが、23年4月からは増員を予定しています。

騒音については対応を検討します。誘導など職員の対応については現場の職員に申し伝えます。