

保健福祉企画総務課長 様

区政推進課長 眞茅 純一

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、平成 24 年 2 月 24 日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	岡山市南区役所庁舎新築工事	
委員からの意見	委員の意見に対する回答	
<p>玄関の自動ドアはタッチ式だと、視覚障害者にとって、どこにボタンがあるかわかりにくく、使いづらいです。玄関に音声誘導装置はありますか？</p> <p>玄関には電子チャイムの設置をお願いします。</p> <p>道路から建物まで続く点字誘導ブロックの敷設をお願いします。</p> <p>バス停から敷地までの点字誘導ブロックの敷設もお願いします。</p> <p>バス停から最短で行ける通路を敷地内に確保出来ませんか。</p> <p>聴覚障害者にも配慮した避難誘導装置を設置してください。</p> <p>玄関前の車寄せから雨に濡れずに建物に入れるようにしてください。</p> <p>多目的トイレに音声誘導装置を設置してください。</p> <p>授乳室の内側にカーテンを設置してく</p>	<p>配慮した計画とします。</p> <p>磁気センサータイプの音声誘導装置を設置する予定です。 設置するように検討します</p> <p>出来る範囲で検討します。</p> <p>関係課と協議の上、検討します。</p> <p>隣地の駐車場計画から、通路を確保することは困難であると考えます。 設置するように検討します。</p> <p>玄関庇を伸ばして、なるべく雨のかわからないような計画とします。 検討します</p> <p>内部にはカーテンを設置します。鍵</p>	

ださい。また、使用しているかどうか
が外から分かるような工夫をしてくだ
さい。

授乳室にはベビーシートよりも普通の
ベッドかソファがよい。オムツ交換
はベッドで兼用できる。

多目的トイレのベビーチェアは邪魔に
なりませんか。

一般トイレの手摺も、利き手がどちら
でも使えるように工夫してください。
また、手摺は縦のタイプが使いやすい
です。

一般女性用トイレにもベビーチェアの
設置をお願いします。

4階多目的トイレにもオストメイト対
応になりませんか。

階段へ誘導する点字ブロックの設置を
お願いします。

1階の案内板にボタンを押したら各階
の音声案内が流れるような装置をお願
いします。

階段はなるべく緩やかにしてください。
い。

浸水時には1階から入れなくなるの
で、外部階段を設置出来ませんか。

車椅子対応駐車場について、乗降スペ
ースをゼブラ表示としてください。

ほっとパーキングを普通枠の中にも設
置してください。車椅子利用者以外で
もほっとパーキングを必要としている
人がいます。

車椅子利用者が来庁した際に宿直室に
連絡出来るようにしてください。

相談室は外部から直接入れますか？防
音仕様ですか？

多目的トイレの鏡は低い目線でも見え
るように、高さ、角度に注意してくだ
さい。

は表示錠を採用する予定ですが、あ
わせて入口にプレート等でより分か
りやすい表示が出来るよう努めま
す。

ベビーシートではなく、ソファ等
を検討します。

車椅子の利用に配慮した配置としま
す。

ブースによって、左右を入れ替えて
設置します。形状はL字型のものを
予定しています。

女性用だけではなく、男性用にも設
置するように検討します。

検討します。

検討します

検討します

現在の平面計画の中で、出来る限り
緩やかなものとします。

検討します。

ゼブラ表示とします。

出来る範囲で対応します。

通用口にインターホンを設置し、車
椅子利用者の方でも使いやすい用に
配慮します。

相談室は外部から直接入る計画では
ありません。特別な防音は予定して
いません。

検討します。

サイン計画は高さにも配慮の上、見やすいものとしてください。

建物内のトイレの案内が1箇所に分かるようにしてください。（左右の使い勝手の違いなど）

トイレ内部のレイアウトは触知板を設置してください。

窓口の呼び出しシステムに工夫をして分かりやすいものとしてください。テレビ画面と案内を兼用したものも検討してください。

エレベーターは音声案内のあるものにしてください。

サイン計画については、色調や大きさを含めて、視認性のよいものとしてします。

出来る範囲で検討します。

出来る範囲で検討します。

呼び出しシステムの計画には十分配慮し、分かりやすい窓口となるようにします。

音声案内装置のあるエレベーターを計画します。また、操作ボタン等も分かりやすいものとしてします。