

保健福祉企画総務課長 様

東区役所瀬戸支所長

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の
意見等について(報告)

下記施設整備事業について、平成25年 2月27日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員(以下「委員」という。)に意見を聴いた結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	瀬戸駅周辺整備事業(北口駅前広場)	
委員からの意見	委員の意見に対する回答	
1)視界を遮る植樹はやめて欲しい。 2)東側カーブの部分で、横断防止柵を出来るだけ設置して欲しい。 3)トイレに物を置くところが欲しい。奥行きが20センチくらい。 4)サポーターベンチではなく普通サイズのベンチが欲しい。 5)一般車乗降場前にも点字ブロックが必用。 6)歩行者横断部にエスコートゾーンを設置して欲しい。 7)バス停側にベンチが欲しい。 8)一般車とバス・タクシーを分離できないか	1)中高木は計画していません。 2)可能な部分で配置します。 3)検討します。 4)検討します。 5)配置します。 6)警察と協議します。 7)すでに計画しています。 8)分離案も検討しましたが、広場の形状や警察協議により選択していま	

	せん。
9) 駅舎前の乗降場を高齢者や障害者用に特化して欲しい。	9) レイアウトは現案で行きたい。
10) 駅舎前とバス停に触地図を設置して欲しい。	10) 駅舎前には設置します。バス停は検討します。
11) 多目的便所の便器の向きを90°変えて欲しい。	11) 確認・検討します。
12) トイレで水を流す装置はボタン式にして欲しい。	12) 確認・検討します。
13) トイレが遠くからでも識別できるようにして欲しい。	13) 検討します。
14) トイレ全箇所にL型手すりを設置して欲しい。	14) 確認・検討します。
15) トイレで全盲の人が外からでも便器の種類が判別できるように表示をして欲しい。	15) そうします。
16) 駅舎前で階段を狭めてベンチを置くのはどうでしょう。	16) 検討します。
17) インターロッキングブロックの色は点字ブロックの色とコントラストが際立つものにして欲しい。	17) そうします。