

保健福祉企画総務課長 様

区政推進課長

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の  
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、令和元年11月22日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

<p>事業名 (整備概要)</p>	<p>岡山市児島地域センター新築工事</p>	
<p>委員からの意見</p>	<p>委員の意見に対する回答</p>	
<p><b>【駐車場整備について】</b></p> <p>○車いす使用者駐車場を増やせないか。</p> <p>○スロープの上部に屋根がかからないのか。 屋根がないと雨天時に滑りやすくなってしま うため、安全面を第一優先に計画を進めてほし い。</p> <p>○車いす使用者用駐車場に屋根が欲しい。</p> <p>○建物に近い場所に駐車枠を確保し、屋根を張 り出すことによって車いす使用者が雨天時に濡 れないようにできないか。</p> <p>○新庁舎整備後の敷地は通り抜けが可能となっ ているが、敷地北側からの動線については、歩 行者と自転車のみが出入り可能としたほうが安 全ではないか。</p>	<p>○車両の動線や安全面に配慮し検討します。</p> <p>○建物の形状や構造を含め検討します。</p> <p>○駐車台数を確保したうえで、庁舎に最も近い 枠を車いす使用者駐車場としています。頂い たご意見を踏まえ検討します。</p> <p>○検討します。</p> <p>○供用開始後必要に応じて検討します。</p>	

<p>○盲導犬などがいると、自動車の乗り降りの際にドアをいっぱいを開けなければならない。車いす使用者駐車場に加えて、何台か幅の広い駐車枠を設けてほしい。</p> <p><b>【トイレ以外の庁舎整備について】</b></p> <p>○ローカウンターに手すりが必要なわけではないか。安全面に配慮して、何か所かの壁には手すりを設置してほしい。</p> <p>○正面玄関部分にも手すりが必要ではないか。</p> <p>○東と南側の階段の所にも手すりをつけてほしい。</p> <p>○ホール・待合について、記載台等のレイアウトは、車いす使用者や視覚障がい者の動線や車いす使用者が待つスペースを確保できるよう考えてほしい。</p> <p>○風除室が広いので高齢者や子供がひと休みできるように椅子が置けるのではないか。</p> <p>○高齢者の方や身体障がい者の方は壁伝いに歩くことが多いので、傘立て等を置く位置は注意してほしい。</p> <p>○点字ブロックがホール・待合の入り口までではなく、カウンターまで設置が希望だが、職員が対応や補助をしていただけるのであれば、庁内の点字ブロックについては、ポーチまでで留めておいてもよいと思う。</p> <p>○執務室からホール・待合への職員の出入りの方法については、カウンターが跳ね上げ式よりスイング式の方が出入りし易いのではないか。</p> <p>○ポーチから風除室へ入る部分に、グレーチングが設置してあるので、注意喚起の点字ブロックは自動扉の前30cm程度とはならないか。</p>	<p>○幅の広い駐車枠を確保できるよう検討します。</p> <p>○手すりの必要カ所について検討します。</p> <p>○検討します。</p> <p>○検討します。</p> <p>○車いす使用者や視覚障がい者、高齢者等に配慮した備品レイアウトとします。</p> <p>○検討します。</p> <p>○位置については検討します。</p> <p>○職員が対応する計画としていますので、点字ブロック範囲については検討します。</p> <p>○職員の出入りし易さを考慮します。</p> <p>○自動扉と注意喚起の点字ブロックとの間を30cm程度に離して不便とならないよう検討します。</p>
--	---

<p>○ポーチからの出入口および職員用の出入口以外に、火災等の非常事態が起こった際に逃げられる出入口はないか。</p> <p>○ホール・待合から相談室へ車いす使用者がスムーズに入れるか。</p> <p>○館内の触知案内図を設置してほしい。</p> <p>○“床面には滑り難い材料を使用する”とあるが、滑りにくすぎても車いす使用者にとっては動きにくいのでそうでない素材を使用してほしい。</p>	<p>○計画上は防犯上の観点から出入口を2カ所としていますが、頂いたご意見を踏まえ検討します。</p> <p>○車いす使用者に配慮します。</p> <p>○設置を検討します。</p> <p>○塩ビ系のシートまたはタイルを考えています。</p>
<p><b>【トイレの整備について】</b></p>	
<p>○男性用トイレの小便器を増やせないか。</p> <p>○風除室のトイレ入口側にトイレの案内図を設置してほしい。</p>	<p>○利用人数やスペースなどをふまえ、検討します。</p> <p>○施設のサイン計画にて検討します。</p>
<p>○一般トイレのブース扉はブース内の介護スペースや閉めやすさ又、ブース内で利用者が倒れた際のことを考えて、外開きもしくは引き戸としてほしい。</p>	<p>○利用しやすさをふまえて、扉の開き方を検討します。</p>
<p>○一般トイレのブース内にベビーチェアを設置できないか。</p> <p>○一般トイレのブース内にフィッティングボードを設置できないか。</p>	<p>○検討します。</p> <p>○検討します。</p>
<p>○多目的トイレ内のベビーチェアの横にオストメイト対応機器があるが、ベビーチェアに座った子供の手が届かないようにしてほしい。</p>	<p>○対応します。</p>
<p>○女子トイレの奥の扉を引き戸にすればスペースが生まれ、そこへベビーチェアを設置できるのではないか。</p>	<p>○検討します。</p>

<p>○多目的トイレの扉は開閉時に力が弱い人でも開けやすいように、重たかないものとしてほしい。</p>	<p>○対応します。</p>
<p>○一般トイレのブース内には非常用呼び出しボタンは設置しないのか。</p>	<p>○現在設置する想定ではありませんが、検討します。</p>
<p>○多目的トイレの非常用呼び出しボタンは紐がついているタイプとしてほしい。</p>	<p>○対応します。</p>

以上