

保健福祉企画総務課長 様

保健体育課長 松岡 恭一郎

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、令和6年9月26日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	新岡山学校給食センター（仮称）整備運営事業	
委員からの意見	委員の意見に対する回答	
<p><給食センター場外について></p> <p>○点字ブロック</p> <ul style="list-style-type: none">・エントランスの階段にも設置してほしい。・敷地入口からエントランスまでの歩道にも設置してほしい。・バス駐車場や風除室の警告ブロックが必要以上に多い。・スロープの警告ブロックの配置について再度検討してほしい。 <p>○その他</p> <ul style="list-style-type: none">・車いす利用者用駐車場に庇を設置してほしい。・車いす利用者駐車場に止めた車を発進する際に、横断歩道や配送トラックの導線などと交錯し周囲が危険ではないか。・エントランスが配送トラック等の導線に近いので危険ではないか。・視覚障害者が敷地内に夜間に迷い込むことはないか。	<ul style="list-style-type: none">・検討します。・検討します。・警告ブロックの枚数を減らすなど対応します。・検討します。・検討します。・来場者や配送トラックが多い時間を避けるといった調整等で対応する予定です。・エントランスから車道まで5～6mほどで十分な距離が確保できていると考えます。・敷地入口に門を設置し、夜間は施錠するため、迷い込む危険性はありません。	

<ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場から入ってきた時、玄関前の車いす駐車場に気付きにくいいため、看板等の案内を検討してほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 検討します。
<p>< 給食センター場内について ></p>	
<p>○ 点字ブロック</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 点字ブロックの色は黄色にし、床の色は対比として黄色以外にしてほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 対応します。
<ul style="list-style-type: none"> ・ エレベーターホールにも警告ブロックを設置してほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 対応します。
<p>○ バリアフリートイレ</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ・ ベビーシートやユニバーサルシートを設置してほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 検討します。
<ul style="list-style-type: none"> ・ ガラス面は中の人影が見えないようにしてほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 検討します。
<ul style="list-style-type: none"> ・ 扉の明り取り窓は最小限の大きさにしてほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 対応します。
<ul style="list-style-type: none"> ・ フックを2か所つけてほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 対応します。
<ul style="list-style-type: none"> ・ フックの位置はフィッティングボードの近くがよい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 対応します。
<ul style="list-style-type: none"> ・ ライニングには荷物が置けるように、飾りなど不要なものを置かないようにしてほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 対応します。
<ul style="list-style-type: none"> ・ 入口付近（外側）に椅子を置いてほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 検討します。
<ul style="list-style-type: none"> ・ 扉は軽い力で開閉でき、一度開いたら止まるものとしてほしい。また、扉の鍵はレバータイプのものでほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 検討します。
<p>○ 外来者用トイレ</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ・ ベビーチェアを設置してほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 検討します。
<ul style="list-style-type: none"> ・ トイレトペーパーの設置位置を低くしてほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 対応します。
<ul style="list-style-type: none"> ・ 小さい子どもが保護者と一緒に利用するスペースを確保できるように扉を外開きにしてほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 対応します。

<p>○見学者用エリア・食育実習室</p> <ul style="list-style-type: none"> ・見学者用エリアの手すりや壁が高ければ場内がのぞき込めないのではないかな。また、視覚的に理解しやすい表示があったらよい。 ・誰もが調理実習に参加できるように実習台をバリアフリー対応にしてほしい。 ・バリアフリー対応の実習台は入口に近い方がよい。 ・食育実習室の出入口が車いすでは出入りにくいのではないかな。 <p>○エレベーター</p> <ul style="list-style-type: none"> ・車いす利用者用の鏡がカゴ内の上の方に設置されているが不便ではないかな。 ・インジケーターに出入の進行方向が表示されるか。 <p>○災害時の対応</p> <ul style="list-style-type: none"> ・災害時に聴覚障害者にはどのように知らせるか。 ・火災時に車いす利用者が2階の展望デッキに出るには介助が必要だが誰が介助するのか。 <p>○その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・聴覚障害者が働くにあたり、調理場内は全員がマスクをしている中でアナウンスがある場合に、聴覚障害者への伝達方法を考えてほしい。 ・救護室はないのか。 ・玄関で下足を脱ぐために椅子を置いてほしい。 ・車いす利用者のための泥除けマットを設置してほしい。 ・下足を脱ぐという案内を事前にしてほしい。 ・補助犬利用者が見学や実習に参加できる施設であるべきだ。 ・聾学校や盲学校の生徒が見学に来る際にも対応できるようにしてほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・手すりや壁の位置等を検討します。加えて場内が見学できるVR体験設備を設置する予定です。また、視覚的に理解しやすい表示については検討します。 ・実習台のうち1台をバリアフリー対応にする予定です。 ・検討します。 ・検討します。 <p>・構造上、設置可能位置が限られていますが、検討します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・確認します。 <ul style="list-style-type: none"> ・検討します。 <ul style="list-style-type: none"> ・運用面も含め検討します。 <ul style="list-style-type: none"> ・スピーカーからのアナウンスで必要な音量の調整を基本としますが、全く聞こえない方への対応は検討します。 ・救護室はスペース上設置できませんが、会議室等を利用して救護対応を検討します。 ・検討します。 ・検討します。 ・検討します。 ・法令や事例を踏まえて検討するうえで参考にさせていただきます。 ・学校と必要な調整を行って対応します。
---	---

<ul style="list-style-type: none">・車いす利用者への案内を行う職員に対して介助の対応を研修しておいてほしい。・車いす利用者の職員が調理員として働くことも想定してほしい。	<ul style="list-style-type: none">・検討します。・検討します。
--	---