

東山斎場の一時休止について

東山斎場の電気設備定期点検において、高圧電力引込ケーブルの不具合が判明しました。参列者の安全確保の観点から、東山斎場における火葬受け入れを休止しております。

復旧には時間を要するため、再開時期については目途がつき次第お知らせします。

1 期間

令和6年10月28日(月)～

2 場所

岡山市東山斎場（中区門田本町二丁目）

3 経緯

| | |
|-----------------|---------------|
| 令和6年10月25日(金)深夜 | 定期点検にて設備不具合判明 |
| 令和6年10月28日(月) | 受け入れ休止 |

【問い合わせ先】

岡山市 生活安全課 大谷・田邊 直通086-803-1277 内線3230・3235